

## 質疑回答書

令和3年7月28日

吹田市水道事業管理者 宛

件名 蓮間高区・低区流量計等設置工事

番号	項目	質 疑 事 項	回 答
1	システム構成図	システム構成図の流量計器盤内「計装・制御部」はどのような計器があり、どのような制御を行っているのですか。	システム構成図にある入出力信号の監視及びピット内排水ポンプの制御です。制御機器及び方法は受注者の設計とします。
2	流量計器盤外形図	流量計器盤外形図に「計装・制御部」の配置されている図がありませんが何処に配置すれば良いのでしょうか。	電源装置等を含むことを想定していますが、詳細は承諾図で決定するものとします。
3		盤内収納機器、部品表はないのでしょうか。	仕様書及び設計図面の機能を満足するものとし、盤内収納機器及び部品の選定は受注者の設計とします。
4		現場近くに常時資材を置ける場所はあるでしょうか。	蓮間配水場内に資材を置くことが可能です。
5		現場近くに常時仮設トイレを設置できるでしょうか	設置可能です。