

質 疑 回 答 書

令和4年10月13日

吹田市水道部

工事名又は業務名 配水支管設計業務(その3)

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答 事 項
1	設計書	地形や地上物件のデータは用意していただけるのでしょうか	データを提供します。
2	設計書	設計計画、各種計算は計上されていますか	設計計画、各種計算は業務に含まないため計上していません。
3	設計書	仮設配管設計は計上されていますか	計上していません。
4	設計書	設計書において「図面作成の一部を含まない」とありますが、何を意味しているのでしょうか	位置図、計画平面図、横断面図、交差図の作成は必要ですが、それ以外の設計図面(詳細配管図、土工断面図等)の作成は含みません。
5	設計書	大口径管の口径は何mmでしょうか	既設管径φ450mmです。 新管径φ300mmに布設替えします。
6	設計書	舗装復旧工事設計は含まれていますか	含みません。
7	設計書	道路占用等の図書の作成は含まれていますか	含みません。
8	設計書	交通処理図作成は含まれていますか	含みません。