

令和3年度 事業者によるダイオキシン類濃度測定結果

大気基準適用施設

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス			燃え殻・ばいじん					備考
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	燃え殻		ばいじん		処理基準 (ng-TEQ/g)	
							試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1	吹田市資源循環 エネルギーセンター	吹田市千里万博公園4-1	1	R3.4.20	0.00000029	0.1	-	-	-	-	3	1号焼却炉 (燃え殻・ばいじんは2号熔融炉へ投入)
			2	R3.5.25	0.00000053	0.1	-	-	-	-		2号焼却炉 (燃え殻・ばいじんは2号熔融炉へ投入)
			3	-	-	-	-	-	-	-		1号熔融炉(令和3年度休止) (2号熔融炉と年度毎に交互運転)
			4	R3.9.30	0.011	1	R3.10.7	0	R3.9.16	0.0044		2号熔融炉 (排出ガスは1号焼却炉又は2号焼却炉と集合)
2	吹田市立やすらぎ苑	吹田市吹東町17-1	5	R3.8.17	0.00035	5	R3.8.17	2.5	R3.8.17	0.00075		
3	丸喜容器(株)	吹田市吹東町16-24	6	R3.2.22	0.33	10	R3.2.22	0.7	R3.2.22	1.2		