

令和5年度 事業者によるダイオキシン類濃度測定結果

大気基準適用施設

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス			燃え殻・ばいじん					備考
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	燃え殻		ばいじん		処理基準 (ng-TEQ/g)	
							試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1	吹田市資源循環 エネルギーセンター	吹田市千里万博公園4-1	1	R5.4.21	0.00000054	0.1	-	-	-	-	3	1号焼却炉 (燃え殻・ばいじんは1号溶融炉へ投入)
			2	R5.5.19	0.00000040	0.1	-	-	-	-		2号焼却炉 (燃え殻・ばいじんは1号溶融炉へ投入)
			3	R5.9.22	0.092	1	R5.12.26	0	R5.11.21	0.0026		1号溶融炉 (排出ガスは1号焼却炉又は2号焼却炉と集合)
			4	-	-	-	-	-	-	-		2号溶融炉(令和5年度休止) (1号溶融炉と年度毎に交互運転)
2	吹田市立やすらぎ苑	吹田市吹東町17-1	5	R5.8.24 R6.2.20	0.012 0.018	5	R5.8.24 R6.2.20	0.0019 0.0093	R5.8.24 R6.2.20	0.77 0.92		
3	丸喜容器(株)	吹田市吹東町16-24	6	-	-	-	-	-	R5.4.5	0.15		