

令和7年度 事業者によるダイオキシン類濃度測定結果

大気基準適用施設

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス			燃え殻・ばいじん					備考
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	燃え殻		ばいじん		処理基準 (ng-TEQ/g)	
							試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1	吹田市資源循環 エネルギーセンター	吹田市千里万博公園4-1	1	R7.4.30	0.000034	0.1	-	-	-	-	3	1号焼却炉 (燃え殻・ばいじんは2号溶融炉へ投入)
			2	R7.5.23	0.000023	0.1	-	-	-	-		2号焼却炉 (燃え殻・ばいじんは2号溶融炉へ投入)
			3	-	-	-	-	-	-	-		1号溶融炉(令和7年度休止) (2号溶融炉と年度毎に交互運転)
			4	R7.11.21	0.11	1	R7.10.2	0	R7.10.27	0.00063		2号溶融炉(令和7年度休止) (排出ガスは1号焼却炉又は2号焼却炉と集合)
2	吹田市立やすらぎ苑	吹田市吹東町17-1	5	R7.8.29 R8.2.25	0.062 0.10	5	R7.8.29 R8.2.25	0.000092 0.0000079	R7.8.29 R8.2.25	2.7 1.6		