
電気・ガス・上下水道

電気・ガス・上下水道

238. 電灯・電力需要口数及び使用電力量

年 度	需 要 口 数			使 用 電 力 量		
	総 数	電 灯	電 力	総 量	電 灯	電 力
	口			千kWh		
平成15年度(2003)	197,926	181,781	16,145	1,884,424	709,101	1,175,323
16 (2004)	200,064	184,116	15,948	1,928,852	745,701	1,183,151
17 (2005)	201,319	185,631	15,688	1,505,151	776,511	728,640
18 (2006)	203,300	187,830	15,470	1,483,414	766,150	717,264
19 (2007)	203,883	188,475	15,408	1,516,204	792,701	723,503

- 注：1) 電灯需要は、主に家庭・事務所・商店等で、照明や一般の電気機器を使用する際の需要区分です。資料：関西電力(株)北摂営業所
 2) 電力需要は、主に事務所・商店・工場等の動力機器等を使用する際の需要区分です。
 3) 平成18年度(2006年度)から特定規模需要を除いた数値です。

239. ガス需要量

年 次	需 要 戸 数					
	総 数	家 庭 用	医 療 用	商 業 用	工 業 用	公 用
	戸					
平成16年(2004)	157,065	152,103	347	3,664	116	835
17 (2005)	157,496	152,498	360	3,673	118	847
18 (2006)	158,397	153,351	372	3,688	121	865
19 (2007)	159,596	154,563	360	3,681	120	872
20 (2008)	161,862	156,829	375	3,663	123	872

注：需要量については、45MJ(約10,750kcal)/m³換算です。

総 数	需 要 量				
	家 庭 用	医 療 用	商 業 用	工 業 用	公 用
千m ³					
133,317	52,551	7,184	15,907	39,448	18,227
139,193	54,090	8,829	14,834	43,921	17,519
142,944	55,780	8,433	16,440	44,311	17,980
131,093	52,973	8,908	15,141	37,400	16,671
131,209	53,993	8,855	14,182	36,882	17,297

資料：大阪ガス(株)

電気・ガス・上下水道

240. 給水普及状況及び配水量

年 度	給水世帯数	給水人口	普 及 率	配水管延長
	世帯	人	%	m
平成15年度(2003)	147,514	349,787	99.9	672,311
16 (2004)	148,621	349,854	99.9	675,140
17 (2005)	149,815	349,373	99.9	677,801
18 (2006)	151,105	349,989	99.9	680,934
19 (2007)	152,877	350,921	99.9	684,736

241. 用途別給水量

年 度	総給水量	小口専用	一般専用	集団住宅用
	m ³			
平成15年度(2003)	45,659,034	2,000,542	30,073,879	11,975,284
16 (2004)	45,115,982	1,912,443	30,077,793	11,562,304
17 (2005)	44,472,282	1,808,435	30,165,789	10,944,812
18 (2006)	43,584,495	1,704,698	30,115,132	10,664,079
19 (2007)	43,355,387	1,640,543	30,332,940	10,306,745

年間総配水量	1日平均配水量	1日最大配水量	1人1日平均配水量
m ³			
46,265,148	126,408	149,988	362
45,626,053	125,003	150,930	357
44,953,092	123,159	145,636	352
44,288,768	121,339	138,445	347
43,694,361	119,384	140,027	341

資料：水道部

家事共用	公衆浴場用	臨時用	その他
10,557	133,488	100,753	1,364,531
8,391	121,687	91,056	1,342,308
7,974	113,965	106,455	1,324,852
7,371	104,754	108,581	879,880
6,366	87,330	109,811	871,652

資料：水道部

電気・ガス・上下水道

242. 水源別配水量

施設	平成15年度(2003)		平成16年度(2004)	
	総配水量	1日最大配水量	総配水量	1日最大配水量
	m ³ (9月2日)		(7月8日)	
総配水量	46,265,148	149,988	45,626,053	150,930
自己水	19,801,772	56,108	20,037,243	59,400
片山浄水所	4,843,063	14,450	5,421,195	14,620
泉浄水所	14,958,709	41,658	14,616,048	44,780
受水	26,463,376	93,880	25,588,810	91,530
大阪府	25,594,061	89,650	25,115,879	89,700
檜の木	5,570,404	18,050	5,591,746	19,080
南千里	8,006,416	31,550	7,603,348	31,900
津雲	6,700,778	23,090	6,630,077	21,790
蓮間	3,827,140	12,650	3,804,510	12,550
春日	1,489,323	4,310	1,486,198	4,380
大阪市	869,315	4,230	472,931	1,830
茨木市				

243. 下水道の状況

年度	都市計画 決定面積	処理面積		処理人口		供用開始面積
		普及率	普及率	普及率	普及率	
	ha		%	人	%	ha
平成15年度(2003)	3,582	3,473	96.9	349,497	99.8	3,383
16 (2004)	3,582	3,473	96.9	349,595	99.8	3,395
17 (2005)	3,582	3,473	97.0	349,176	99.8	3,401
18 (2006)	3,582	3,475	97.0	349,787	99.8	3,402
19 (2007)	3,582	3,477	97.1	350,719	99.8	3,402

資料：下水道総務課

平成 17 年 度 (2005)		平成 18 年 度 (2006)		平成 19 年 度 (2007)	
総 配 水 量	1 日最大配水量	総 配 水 量	1 日最大配水量	総 配 水 量	1 日最大配水量
	(6月28日)		(7月13日)		(8月21日)
44,953,092	145,636	44,288,768	138,445	43,694,361	140,027
19,725,381	59,516	19,688,686	53,395	20,224,357	58,587
5,024,358	14,810	4,936,594	14,820	5,153,418	14,340
14,701,023	44,706	14,752,092	38,575	15,070,939	44,247
25,227,711	86,120	24,600,082	85,050	23,470,004	81,440
24,773,106	85,080	24,221,112	84,040	23,113,531	80,470
5,521,821	17,710	5,444,782	16,590	5,366,931	18,380
7,418,693	29,970	7,054,582	31,020	6,185,165	25,310
6,550,894	21,090	6,454,986	20,490	6,449,336	21,020
3,753,050	11,900	3,743,320	11,620	3,659,740	11,670
1,528,648	4,410	1,523,442	4,320	1,452,359	4,090
454,373	1,040	378,442	1,010	355,690	970
232	...	528	...	783	...

資料：水道部