過去の水質検査結果（　　年　　月　～　　年　　月）　専用水道の名称：　　/

番号	グループ	項目名	年度													最大値
			検査日	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
			検査機関													
1	A	一般細菌	100													
2		大腸菌	検出されないこと													
39		塩化物イオン	200													
47		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3													
48		pH値	5.8-8.6													
49		味	異常でないこと													
50		臭気	異常でないこと													
51		色度	5度以下													
52		濁度	2度以下													
11	A’	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
35		鉄及びその化合物	0.3													
38		マンガン及びその化合物	0.05													
43	B	ジェオスミン	0.00001													
44		2-メチルイソボルネオール	0.00001													
10	C	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
22		塩素酸	0.6													
23		クロロ酢酸	0.02													
24		クロロホルム	0.06													
25		ジクロロ酢酸	0.03													
26		ジブロモクロロメタン	0.1													
27		臭素酸	0.01													
28		総トリハロメタン	0.1													
29		トリクロロ酢酸	0.03													
30		ブロモジクロロメタン	0.03													
31		ブロモホルム	0.09													
32		ホルムアルデヒド	0.08													
3	D	カドミウム及びその化合物	0.003													
4		水銀及びその化合物	0.0005													
5		セレン及びその化合物	0.01													
7		ヒ素及びその化合物	0.01													
12		フッ素及びその化合物	0.8													
13		ホウ素及びその化合物	1.0													
37		ナトリウム及びその化合物	200													
40		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300													
41		蒸発残留物	510													
42		陰イオン界面活性剤	0.2													
45		非イオン界面活性剤	0.02													
46		フェノール類	0.005													
6	E	鉛及びその化合物	0.01													
8		六価クロム化合物	0.02													
33		亜鉛及びその化合物	1.0													
34		アルミニウム及びその化合物	0.2													
36		銅及びその化合物	1.0													
14	F	四塩化炭素	0.002													
15		1.4-ジオキサン	0.05													
16		シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17		ジクロロメタン	0.02													
18		テトラクロロエチレン	0.01													
19		トリクロロエチレン	0.01													
21		ベンゼン	0.01													
9	G	亜硝酸態窒素	0.04													
20	H	PFOS及びPFOA	0.00005													