

建築基準法に基づく定期点検の結果、既存不適格が判明した学校施設とその内容

既存不適格（きぞんふてきかく）は、建築時には適法に建てられた建築物で、その後の法令の改正等に適合しない部分が生じた建築物です。建築基準法は着工時の法律に適合することを要求しているため、違法ではありません。

| 番号 | 部     | 室課    | 施設名      | 既存不適格 | 既存不適格内容             | 定期点検実施年度 |
|----|-------|-------|----------|-------|---------------------|----------|
| 1  | 学校教育部 | 学校管理課 | 吹田第一小学校  | ●     | 防火設備                | 令和2年度    |
| 2  | 学校教育部 | 学校管理課 | 吹田第二小学校  | ●     | 階段手すり               | 令和3年度    |
| 3  | 学校教育部 | 学校管理課 | 吹田第三小学校  | —     | 既存不適格なし             | 令和2年度    |
| 4  | 学校教育部 | 学校管理課 | 吹田東小学校   | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和3年度    |
| 5  | 学校教育部 | 学校管理課 | 吹田南小学校   | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和3年度    |
| 6  | 学校教育部 | 学校管理課 | 吹田第六小学校  | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和4年度    |
| 7  | 学校教育部 | 学校管理課 | 千里第一小学校  | ●     | 防火区画                | 令和4年度    |
| 8  | 学校教育部 | 学校管理課 | 千里第二小学校  | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和3年度    |
| 9  | 学校教育部 | 学校管理課 | 千里第三小学校  | ●     | 防火設備                | 令和3年度    |
| 10 | 学校教育部 | 学校管理課 | 千里新田小学校  | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和4年度    |
| 11 | 学校教育部 | 学校管理課 | 佐井寺小学校   | ●     | 昇降機                 | 令和2年度    |
| 12 | 学校教育部 | 学校管理課 | 東佐井寺小学校  | ●     | 防火区画                | 令和2年度    |
| 13 | 学校教育部 | 学校管理課 | 岸部第一小学校  | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和3年度    |
| 14 | 学校教育部 | 学校管理課 | 岸部第二小学校  | —     | 既存不適格なし             | 令和4年度    |
| 15 | 学校教育部 | 学校管理課 | 豊津第一小学校  | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和2年度    |
| 16 | 学校教育部 | 学校管理課 | 豊津第二小学校  | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和4年度    |
| 17 | 学校教育部 | 学校管理課 | 江坂大池小学校  | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和4年度    |
| 18 | 学校教育部 | 学校管理課 | 山手小学校    | ●     | 防火区画                | 令和2年度    |
| 19 | 学校教育部 | 学校管理課 | 片山小学校    | ●     | 昇降機                 | 令和4年度    |
| 20 | 学校教育部 | 学校管理課 | 山田第一小学校  | ●     | 昇降機                 | 令和3年度    |
| 21 | 学校教育部 | 学校管理課 | 山田第二小学校  | ●     | 防火設備                | 令和2年度    |
| 22 | 学校教育部 | 学校管理課 | 山田第三小学校  | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和4年度    |
| 23 | 学校教育部 | 学校管理課 | 山田第五小学校  | ●     | 防火設備                | 令和2年度    |
| 24 | 学校教育部 | 学校管理課 | 東山田小学校   | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和3年度    |
| 25 | 学校教育部 | 学校管理課 | 南山田小学校   | —     | 既存不適格なし             | 令和2年度    |
| 26 | 学校教育部 | 学校管理課 | 西山田小学校   | —     | 既存不適格なし             | 令和2年度    |
| 27 | 学校教育部 | 学校管理課 | 北山田小学校   | —     | 既存不適格なし             | 令和4年度    |
| 28 | 学校教育部 | 学校管理課 | 千里丘北小学校  | —     | 既存不適格なし             | 令和2年度    |
| 29 | 学校教育部 | 学校管理課 | 佐竹台小学校   | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和3年度    |
| 30 | 学校教育部 | 学校管理課 | 高野台小学校   | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり、昇降機 | 令和3年度    |
| 31 | 学校教育部 | 学校管理課 | 津雲台小学校   | —     | 既存不適格なし             | 令和2年度    |
| 32 | 学校教育部 | 学校管理課 | 古江台小学校   | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり     | 令和3年度    |
| 33 | 学校教育部 | 学校管理課 | 藤白台小学校   | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和3年度    |
| 34 | 学校教育部 | 学校管理課 | 青山台小学校   | —     | 既存不適格なし             | 令和2年度    |
| 35 | 学校教育部 | 学校管理課 | 桃山台小学校   | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和4年度    |
| 36 | 学校教育部 | 学校管理課 | 千里たけみ小学校 | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり     | 令和4年度    |

| 番号 | 部     | 室課    | 施設名    | 既存不適合 | 既存不適合内容             | 定期点検実施年度 |
|----|-------|-------|--------|-------|---------------------|----------|
| 37 | 学校教育部 | 学校管理課 | 第一中学校  | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和2年度    |
| 38 | 学校教育部 | 学校管理課 | 第二中学校  | ●     | 防火設備                | 令和3年度    |
| 39 | 学校教育部 | 学校管理課 | 第三中学校  | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和3年度    |
| 40 | 学校教育部 | 学校管理課 | 第五中学校  | ●     | 防火設備                | 令和3年度    |
| 41 | 学校教育部 | 学校管理課 | 第六中学校  | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和4年度    |
| 42 | 学校教育部 | 学校管理課 | 片山中学校  | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり、昇降機 | 令和4年度    |
| 43 | 学校教育部 | 学校管理課 | 佐井寺中学校 | ●     | 防火設備                | 令和2年度    |
| 44 | 学校教育部 | 学校管理課 | 南千里中学校 | ●     | 防火設備                | 令和3年度    |
| 45 | 学校教育部 | 学校管理課 | 豊津中学校  | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり     | 令和2年度    |
| 46 | 学校教育部 | 学校管理課 | 豊津西中学校 | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和3年度    |
| 47 | 学校教育部 | 学校管理課 | 山田中学校  | ●     | 防火区画、防火設備           | 令和4年度    |
| 48 | 学校教育部 | 学校管理課 | 西山田中学校 | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり     | 令和4年度    |
| 49 | 学校教育部 | 学校管理課 | 山田東中学校 | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり、昇降機 | 令和4年度    |
| 50 | 学校教育部 | 学校管理課 | 千里丘中学校 | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和2年度    |
| 51 | 学校教育部 | 学校管理課 | 高野台中学校 | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり     | 令和2年度    |
| 52 | 学校教育部 | 学校管理課 | 青山台中学校 | ●     | 防火設備                | 令和2年度    |
| 53 | 学校教育部 | 学校管理課 | 竹見台中学校 | ●     | 防火設備、階段手すり          | 令和3年度    |
| 54 | 学校教育部 | 学校管理課 | 古江台中学校 | ●     | 防火区画、防火設備、階段手すり     | 令和4年度    |