
## 泉浄水所における処理工程と環境負荷(令和4年度)

泉浄水所では、安全でおいしい水を安定して使用者にお届けするため、24 時間 365 日休むことなく水を製造しています。 また、処理工程では、環境に配慮した取組も行っています。

## **INPUT**

- ▼エネルギー 電力量 5,954,386 kWh 重油使用量 1,090 L
- ▼取水量 原水(表流水) 10,592,870 m<sup>3</sup> 原水(地下水) 1,414,637 m<sup>3</sup>
- ▼薬品使用量PAC (ポリ塩化アルミニウム)等491 t



## **OUTPUT**

- ▼CO<sub>2</sub>排出量 二酸化炭素 1,783 t
- ▼発生した不要な物 処理工程で発生した汚泥 280 t 処理工程で発生した汚泥水 23,194 m³
- ▼配水量 水道水 11,984,313 m<sup>3</sup>

※1 データは令和4年度決算数値です。 (CO₂排出量については、電力会社及び環境省が 公表した原単位により算出しています。)

