千里丘市民センター空調設備保守点検業務仕様書

１．保守点検時期

保守点検1回目　　４月

保守点検２回目　１１月

２．保守点検対象機器

項	品　　名	形　　式	台数
１	室外機	RAS-J560FS	２台
	〃	RAS-K450FS	２台
	〃	RAS-J140FS	１台
２	室内機	RPI-J56K	１０台
	〃	RPI-J71K	４台
	〃	RPI-J90K	４台
	〃	RPI-J112K	２台
	〃	RCID-J56K	２台
	〃	RCID-J71K	３台
	〃	RCID-J90K	２台
	〃	RCID-J112K	２台
３	ロスフリー	CCR351C1	３台
	〃	CCR351V1	６台
	〃	CCR501V1	１８台
４	ダイキンエアコン	SRYJ-14009R	１台

３．その他

フロン排出抑制法による簡易点検と定期点検を実施する。