o. 場所の名称		住所	電気方式	受電標準	標準		契約種別	契約電力 (kW)			予 定 使 用 電 力 量 ( 令和4年1月~9月及び令和3年10月~12月 実績値 )											予定年間使用	
	担当課			電圧 (V)	周波数 (Hz)	受電回線数			負荷率 (%) 区分	1月 (kWh)	2月 (kWh)	3月 (kWh)	4月 (kWh)	5月 (kWh)	6月 (kWh)	7月 (kWh)	8月 (kWh)	9月 (kWh)	1 0月 (kWh)	1 1月 (kWh)	1 2月 (kWh)	電力量 (kWh/年)	計量日
<b>宁舎</b>	総務室	吹田市泉町1丁目3番40号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AL	1,165	24 -	220,232	214,634	204,825	143,858	149,642	208,208	257,714	266,073	229,902	216,825	172,882	200,264	2,485,059	
出出張所	山田出張所	吹田市山田西2丁目5番1号	交流3相3線式	6000	60	1	高圧電力AS	55	19 -	11,254	10,915	8,873	5,091	4,677	6,385	9,943	10,848	7,824	4,262	2,559	9,051	91,682	18日
担ニュータウンプラザ trixをboo	千里出張所 人権政策室交流活動館	吹田市津雲台1丁目2番1号 吹田市岸部中1-22-2	交流3相3線式	6600 6600	60	1	高圧電力AS	419 106	29 -	108,311	103,892	93,570 7,187	72,495	70,081	82,763 5,365	101,027	104,263	88,020 6,132	76,445	76,564	93,389 7,286	1,070,820	16日
活動館 対共同参画センター	人権政策室男女共同参画センター		交流3相3線式 交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS 高圧電力AS	60	-	8,954 14,221	8,315 13,702	14,067	4,296 9,666	4,248 10,469	16,138	6,439	7,629 17,369	16,553	5,335	5,677 11,821	14,062	76,863 167,898	17日
(共同参画センター)	市民自治推進室	吹田市内本町 2 - 2 - 1 2	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	155	32 - 21 -	28,116	24,655	23,860	18,527	19,257	25,996	17,234 31,631	31,597	25,127	12,596 18,128	14,611	22,781	284,286	8日
は台多目的施設	市民自治推進室	吹田市竹見台3-3-1	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	55	13 -	7,125	7,017	5,473	3,110	3,043	4,202	5,933	4,909	5,441	4,444	4,281	5,759	60,737	9日
)子谷コミュニティセンター	市民自治推進室	吹田市山田西1-26-20	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	66	33 -	15,855	14,518	15,120	13,340	14,736	17,046	18,592	17,267	17,043	15,706	14,497	14,972	188,692	
とぶき保育園	保育幼稚園室	吹田市岸部中2丁目2-1	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	57	17 -	10,415	9,211	6,772	3,819	3,838	6,349	9,215	11,052	7,864	5,181	4,698	8,186	86,600	10日
ぎのきこども園	保育幼稚園室	吹田市古江台2丁目11番4号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	99	18 -	14,085	16,849	14,913	10,350	7,241	9,000	13,439	17,416	16,647	11,337	10,344	13,305	154,926	11日
ども発達支援センター	こども発達支援センター	吹田市片山町2丁目11番40号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	96	29 -	22,474	20,588	20,038	16,716	16,578	20,051	22,668	22,974	20,971	19,009	18,740	22,056	242,863	
合福祉会館	総合福祉会館	吹田市出口町19番2号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	141	28 -	30,474	28,416	29,991	21,481	21,304	27,041	36,407	36,735	32,083	25,459	21,287	29,451	340,129	24日
木日急病診療所	健康まちづくり室	吹田市青山台4丁目31番20号	交流3相3線式	6600	60	2	高圧電力AS	40	12 -	4,044	4,000	3,735	3,306	2,911	2,936	2,836	3,621	3,909	2,982	3,500	3,500	41,280	2日
欠田市保健所	保健医療総務室	吹田市出口町19番3号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	92	33 -	24,915	23,387	21,747	15,716	15,839	21,631	30,650	31,709	24,169	19,142	14,712	18,612	262,229	24日
業課庁舎	事業課	吹田市津雲台7-7-D138-101	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	29	40 -	7,818	7,351	7,695	6,740	8,061	9,679	10,455	11,037	10,225	8,407	6,935	7,821	102,224	1日
i千里庁舎	総務交通室	吹田市佐竹台 1 - 6 - 1	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	64	29 -	16,417	14,526	15,587	10,239	10,105	-	-	-	-	-	-	-	66,874	5日
onlymana ii. Art-tal-tal	(4) 数十字章	mm+4.1.m4.T.03.E4.0	**** 2 HP 2 HP -P	6600		2	高圧電力AS		20	11,182	10,314	10,980	10,236	10,532	10,810	11,629	11,665	11,222	12,557	11,374	11,534	134,035	170
R吹田駅前北自転車駐車場	総務交通室	吹田市片山町1丁目2番1号	交流3相3線式	6600	00	(本線:1、予 個線:1)	高圧予備電力AS	52	29 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17日
中消防庁舎	総務予防室	吹田市五月が丘南 5 - 2	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	65	26 -	12,949	12,434	12,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,398	19日
<b></b> 次田第一小学校	学校管理課	吹田市元町30番35号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	191	15 -	25,777	25,704	20,045	11,789	12,616	23,181	28,146	32,237	25,322	16,337	14,769	21,341	257,264	8日
<b>坎田第二小学校</b>	学校管理課	吹田市泉町3丁目15番18号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	166	15 -	20,692	21,564	16,029	10,372	11,533	20,931	23,634	19,429	23,691	14,806	13,986	17,901	214,568	1日
<b>坎田第三小学校</b>	学校管理課	吹田市高城町18番39号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	211	15 -	26,781	27,755	21,087	12,826	14,965	28,684	31,949	26,763	29,848	17,724	15,770	21,887	276,039	9日
欠田東小学校	学校管理課	吹田市幸町20番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	176	13 -	18,372	19,821	14,668	9,805	10,940	21,663	22,696	19,884	22,815	14,915	11,499	15,280	202,358	10日
次田南小学校	学校管理課	吹田市南吹田5丁目12番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	255	15 -	32,984	35,197	25,103	16,796	19,338	34,818	35,402	27,766	35,964	24,573	22,381	27,471	337,793	
次田第六小学校	学校管理課	吹田市南清和園町43番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	156	15 -	19,667	20,238	14,785	10,164	13,076	22,949	24,427	19,667	23,419	14,452	12,144	16,262	211,250	5日
F里第一小学校	学校管理課	吹田市片山町 4 丁目 3 2番 1 0号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	214	15 -	27,999	29,063	20,812	13,883	15,534	26,753	29,045	22,997	29,956	18,920	16,282	22,372	273,616	17日
千里第二小学校	学校管理課	吹田市千里山松が丘25番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	324	14 -	35,879	35,246	24,736	20,046	20,880	43,861	54,194	41,576	50,381	21,809	17,534	26,624	392,766	
F里第三小学校	学校管理課	吹田市千里山西2丁目13番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	271	14 -	34,557	36,189	24,644	15,303	18,516	35,557	39,161	29,494	39,249	23,883	19,352	27,386	343,291	22日
F里新田小学校	学校管理課	吹田市春日4丁目10番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	235	15 -	31,899	32,611	23,014	14,879	16,221	31,832	35,771	31,123	36,117	19,484	18,498	26,036	317,485	23日
上井寺小学校	学校管理課	吹田市佐井寺3丁目3番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	209	16 -	31,215	32,728	22,881	12,537	12,694	25,929	33,589	24,396	30,962	18,200	16,959	24,074	286,164	
更佐井寺小学校	学校管理課	吹田市五月が丘西 4番 1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	310	11 -	31,407	33,258	24,330	13,128	14,045	28,657	33,123	22,676	29,511	19,590	20,206	26,304	296,235	19日
皇部第一小学校	学校管理課	吹田市岸部中2丁目19番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	176	17 -	25,678	25,411	19,454	12,394	13,308	24,488	29,762	28,190	25,192	17,134	16,197	22,199	259,407	10⊟
皇部第二小学校	学校管理課	吹田市岸部北4丁目12番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	243	15 -	36,414	37,046	23,871	13,696	16,152	30,498	35,054	24,243	34,045	22,568	20,380	29,347	323,314	12日
聖津第一小学校	学校管理課	吹田市江坂町1丁目15番42号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	309	16 -	45,694	48,225	34,629	19,727	22,610	39,968	43,471	35,457	42,920	30,396	27,905	39,495	430,497	4日
夏津第二小学校	学校管理課	吹田市江坂町2丁目5番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	193	15 -	24,269	27,030	18,462	11,783	13,337	27,281	28,521	20,500	27,540	18,979	14,577	18,488	250,767	
I坂大池小学校	学校管理課	吹田市江坂町3丁目13番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	172	15 -	21,043	21,445	16,223	10,880	10,914	20,987	26,076	23,683	26,595	17,321	14,261	16,165	225,593	2日
山手小学校	学校管理課	吹田市山手町2丁目15番43号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	213	17 -	30,748	33,183	23,359	14,900	17,214	28,368	32,415	32,132	32,507	20,715	18,920	25,258	309,719	24日
十山小学校	学校管理課	吹田市朝日が丘町16番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	275	14 -	36,026	38,057	26,096	14,490	15,548	31,982	35,855	30,803	33,080	22,839	20,961	28,063	333,800	17日
山田第一小学校	学校管理課	吹田市山田東2丁目33番2号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	285	15 -	37,059	37,206	28,501	17,058	18,859	33,784	42,717	37,420	40,193	23,855	22,759	32,042	371,453	15日
山田第二小学校	学校管理課	吹田市千里丘下19番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	183	17 -	26,636	28,654	19,663	11,622	14,360	25,492	28,567	27,725	26,321	16,790	16,796	22,584	265,210	16日
山田第三小学校	学校管理課	吹田市山田西1丁目4番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	189	15 -	24,363	25,539	18,784	11,673	13,171	25,931	27,695	23,838	26,019	18,258	15,253	21,423	251,947	18日
山田第五小学校	学校管理課	吹田市山田西1丁目6番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	140	15 -	15,641	16,724	12,614	8,188	9,485	19,601	21,699	19,919	18,635	12,615	11,058	13,680	179,859	18日
東山田小学校	学校管理課	吹田市青葉丘南15番10号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	302	13 -	37,945	40,927	29,019	16,490	17,834	34,220	36,646	26,641	34,423	24,318	21,829	31,276	351,568	11日
*山田小学校	学校管理課	吹田市千里丘西9番1号	交流3相3線式	6600	60			343	15 -	49,665	49,779	33,523	20,570	23,581	42,964	46,376	36,273	45,462	30,962	27,446	39,615	446,216	16日
西山田小学校	学校管理課	吹田市山田西2丁目10番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	206	12 -	23,204	22,791	16,282	9,457	9,668	19,315	24,473	20,012	22,171	13,295	14,251	18,803	213,722	18日
北山田小学校	学校管理課	吹田市山田北1番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS	211	14 -	23,097	23,958	17,612	12,008	14,868	27,747	32,222	23,878	28,331	18,376	13,754	17,927	253,778	
千里丘北小学校	学校管理課	吹田市千里丘北1番30号	交流3相3線式	6600	60			328		49,039	52,539	36,199	24,814	29,513	40,803	41,590	31,421	47,516	35,745	31,244	39,677	460,100	
	学校管理課	吹田市佐竹台4丁目12番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	241	16 -	33,615	34,990	25,485	16,488	18,000	30,800	31,490	26,474	31,382	22,333	19,902	27,276	318,235	11日
佐竹台小学校 高野台小学校	学校管理課	吹田市佐刊百4 1 日 1 2 曾 1 号 吹田市高野台 2 丁日 1 6 番 1 号	交流3相3線式	6600	60	-	高圧電力AS	149	15 -	18,070	18,378	11,593	7,461	8,384	15,634	20,347	17,142	19,458	12,044	10,329	14,737	173,577	5日
-00 m 3 7 tx	学校管理課	, m., m., m., m., m., m., m., m., m., m.		6600	60	1	高圧電力AS		13 -	26,223	-,	20.055	- '	-,	-,	28,820		27,577		-,	22,250	264,637	8日
車雲台小学校		吹田市津雲台4丁目7番1号	交流3相3線式		60	1		205	15 -	-, -	28,725	-,	11,657	13,923	24,593	-,	25,275		18,799	16,740	,		1日
古江台小学校	学校管理課 学校管理課	吹田市古江台5丁目6番1号 吹田市藤白台3丁目3番1号	交流3相3線式 交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力AS 高圧電力AS	196 300	16 -	26,666 33,743	27,742 36,053	18,599 24,655	11,530 15,359	13,074 17,741	26,591 35,226	30,056 36,027	25,039 25,932	28,347 36,344	19,111	17,700 21,792	23,219	267,674 336,292	12日
藤白台小学校	子KE理課 学校管理課	700-1-00-mar 3 marma 3		6600	60	1		159	13 -		,	13,296	-,	8,743	18,870		-,	20,281	-, -	, .	15,987	188,739	
青山台小学校		吹田市青山台2丁目5番1号	交流3相3線式				高圧電力AS		14 -	19,567	19,138	-,	8,167	-, -	-,	21,458	19,681	-, -	12,768	10,783	-,	,	2日
挑山台小学校 	学校管理課	吹田市桃山台1丁目5番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	275	14 -	34,716	38,493	23,644	14,068	17,013	35,187	38,565	28,999	40,157	24,450	17,986	25,284	338,562	3日
F里たけみ小学校	学校管理課	吹田市竹見台3丁目3番1号	交流3相3線式	6600	60	-	高圧電力AS	205	16 -	29,531	31,372	22,631	13,976	15,745	26,205	28,701	21,100	29,124	20,210	17,840	24,247	280,682	9日
第一中学校	学校管理課	7(m-1-1 mmm-2 m-m-3	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	225	15 -	32,121	32,560	22,176	13,605	14,128	24,285	29,388	19,678	30,008	21,870	21,721	27,122	288,662	22日
第二中学校	学校管理課	吹田市岸部北1丁目21番1号	交流3相3線式	6600	60	_	高圧電力AS	172	19 -	27,281	28,909	21,717	12,109	14,066	27,074	36,852	28,849	31,997	18,849	18,525	26,141	292,369	12日
第三中学校	学校管理課	吹田市中の島町 3番51号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	164	15 -	18,884	21,041	14,529	9,158	9,238	17,520	30,539	25,724	26,312	12,243	11,770	17,668	214,626	
第五中学校	学校管理課	吹田市幸町21番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	197	15 -	21,757	19,462	16,579	12,324	17,442	24,843	29,190	22,864	29,032	20,501	18,654	21,442	254,090	
第六中学校	学校管理課	吹田市穂波町16番1号	交流3相3線式	6600	60			169	15 -	19,605	22,184	13,675	9,589	14,840	21,486	25,457	19,737	25,061	14,632	12,111	16,572	214,949	
↑山中学校 ★#素中学校	学校管理課	吹田市竹谷町35番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	197	15 -	28,595	30,112	18,431	11,078	11,980	20,268	27,759	22,666	28,413	16,909	18,729	26,612	261,552	
左井寺中学校	学校管理課	吹田市五月が丘南5番1号	交流3相3線式	6600	60	_	高圧電力AS	219	17 -	32,782	30,854	24,087	15,567	19,522	28,093	35,098	25,221	33,541	25,846	22,120	29,188	321,919	
南千里中学校 第1333年2015	学校管理課	吹田市桃山台4丁目2番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	153	14 -	20,367	22,434	15,025	8,428	8,467	16,442	21,257	15,950	19,114	11,918	13,244	15,989	188,635	
<b>豊津中学校</b>	学校管理課	吹田市垂水町3丁目32番50号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	208	13 -	25,544	27,615	19,479	8,523	8,588	18,700	28,119	21,101	25,966	16,083	15,032	20,563	235,313	
豊津西中学校 	学校管理課	吹田市豊津町6番1号	交流3相3線式	6600	60			166	21 -	30,813	30,751	22,682	14,518	15,688	24,855	35,728	28,722	33,781	19,909	18,269	26,722	302,438	
山田中学校	学校管理課	吹田市山田市場15番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	209	16 -	27,839	29,033	21,715	16,701	20,204	27,600	32,591	24,337	33,710	23,694	18,641	25,819	301,884	
5山田中学校	学校管理課	吹田市山田西2丁目11番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	166	15 -	22,226	25,367	17,564	8,677	11,123	18,162	23,881	18,838	21,113	12,491	13,349	19,568	212,359	18日
山田東中学校	学校管理課	吹田市山田東4丁目33番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	208	15 -	29,545	28,790	21,378	12,751	15,145	18,901	33,449	23,483	27,916	20,593	21,201	27,659	280,811	
F里丘中学校	学校管理課 学校管理課	吹田市青菜丘南 15番 1号	交流3相3線式 交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS 高圧電力AS	254 169	13 -	27,755	30,773	19,836	12,653 8,084	15,143 7.656	27,321 14.843	32,925	24,474	34,707 18.017	20,016	16,553	23,115	285,271	11日
等野台中学校 5.11.44中学校		吹田市高野台4丁目5番1号		6600	60				12 -	19,960	19,453	14,111	-,	,	,	22,258	17,301	-,-	10,513	12,880	16,993	182,069	17日
与山台中学校 *84中学校	学校管理課	吹田市青山台4丁目2番1号	交流3相3線式	6600			高圧電力AS	145	16 -	20,404	19,782	13,469	9,939	13,202	18,752	22,590	17,966	21,425	11,734	11,303	17,722	198,288	
7見台中学校	学校管理課	吹田市竹見台1丁目3番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	193	13 -	25,359	25,309	15,419	8,428	9,767	19,045	24,790	20,323	25,101	12,960	13,161	21,186	220,848	
江台中学校	学校管理課	吹田市古江台1丁目1番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	144	18 -	24,580	26,512	16,700	7,364	9,051	21,039	25,559	19,539	26,077	15,350	15,271	20,278	227,320	
中央図書館	中央図書館	吹田市出口町18-9	交流3相3線式	6600	60			162	30 -	39,297	48,444	34,836	29,831	27,063	29,780	35,227	41,452	35,813	30,116	32,064	38,559	422,482	
F里山・佐井寺図書館	千里山・佐井寺図書館	吹田市千里山松が丘25-2	交流3相3線式	6600	60			74	39 -	22,751	21,939	20,592	17,551	18,223	20,848	24,188	24,297	22,677	20,192	18,135	21,104	252,497	
大田市立博物館	文化財保護課	吹田市岸部北4丁目10番1号	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	129	27 -	20,994	28,590	30,016	24,265	24,464	29,233	32,089	32,857	29,890	16,018	12,901	18,494	299,811	
少年クリエイティブセンター	青少年クリエイティブセンター	吹田市岸部中1-16-1	交流3相3線式	6600	60		高圧電力AS	42		7,083	6,570	7,165	5,646	5,191	5,829	7,437	7,853	6,909	7,007	6,399	6,841	79,930	
[の木公園ポンプ	管路保全室	吹田市江の木町4番(江の木公園内)	交流3相3線式	6000	60		高圧電力BS	65		1,019	794	776	744	861	1,216	1,560	1,919	1,524	683	1,060	1,035	13,191	3日
上の川調節池	管路保全室	吹田市千里山東2丁目5-2	交流3相3線式	6000	60	1	高圧電力BS	70	2 -	976	872	834	966	762	1,708	3,967	1,196	895	729	787	952	14,644	22日
資源循環エネルギーセンター	資源循環エネルギーセンター	吹田市千里万博公園 4番 1号	交流3相3線式	20000	60	١.	特別高圧電力 B 特別高圧	3,200	3	255,818	706,950	410	2,190	2,050	2,660	107,450	23,670	44,150	58,060	24,030	184,240	1,411,678	1日
マッティー・ロングー	元のい日ク東エイソルヤービンツー	- ハ山中・土ノ時ム圏サ南1万		20000	00	'	特別高圧 自家発補給電力B	2,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 4 1
									重負荷	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	- 3	
	資源循環エネルギーセンター	吹田市千里万博公園4番1号	交流3相3線式	6600	60	1	高圧電力	,	19 昼間	70	66	82	71	67	72	66	79	82	99	98	93	945	15日
資源循環エネルギーセンター				1	50	-	A S-T O U	1				180			185	210							Į
資源循環エネルギーセンター (太陽光発電設備)	Seminary Co.			'																1891	192	7 3751	
	People AL 1701								夜間 重負荷	206	170	100	185	191	103		198	206 10.124	213	189	192	2,325	
	水再生室	吹田市南高浜町33番1号	交流3相3線式	6600	έυ		高圧電力 B L -TOU	570	型負荷 10 昼間	0		0 24.581	19,390		0 22.148	12,555	11,960 10,831	10,124 10,356	0 22,545		192 0 22,108	2,325 34,639 222,621	

No.16の調達期間は令和6年1月~令和6年5月中までとなります。又、庁舎移転期間に伴い、4月頃より使用電力量が下がる見込みです。No.18の調達期間は令和6年1月~令和6年3月中までとなります。

※負荷率(最大需要電力に対する平均需要電力の割合)の算出方法 【負荷率】=(年間の電力使用量÷365日÷24時間)÷契約電力×100(%) ■契約電力:過去1年間の各月の最大需要電力のうちで最も大きい値 ■最大需要電力:月間で最も大きい使用電力の値。「デマンド」ともいう。