

雨水・井水ろ過設備 機器表

記号	名称	仕様	台数	動力				備考
				相(φ)	電圧(V)	動力(kW)	始動方式	
WF-1	雨水ろ過装置 (雨水系統)	型式	1基	-	-	-	-	32量水器(M1)x1付属 水位計(LC11)x1付属 40洗浄電動弁(MV1)x1付属 20補給水電動弁(MV3)x1付属  (参考:CFP-04XXX-5C型)
		ろ過能力						
WF-2	除鉄・除マンガンろ過装置 (井水系統)	型式	1基	-	-	-	-	32量水器(M2)x1付属 50逆洗電動弁(MV2)x1付属 水位計x7付属 (LC21・31A/B・32A/B・33A/B)  (参考:AMS-060240-032A型)
		ろ過能力						
FWP-1	ろ過ポンプ (雨水系統)	型式	1台	3φ	200	2.2	L-S	(参考:65DWV62.2+LSF65型)
		口径						
FWP-2	ろ過ポンプ (井水系統)	型式	1台	3φ	200	2.2	L-S	(参考:65DWV62.2+LSF65型)
		口径						
BWP-1A/B	洗浄ポンプ (雨水系統)	型式	2台	3φ	200	0.75	L-S	(参考:32BMSP6.75A型)
		口径						
BWP-2A/B	逆洗ポンプ (井水系統)	型式	2台	3φ	200	0.75	L-S	(参考:32BMSP6.75A型)
		口径						
NU-11	殺菌剤注入装置	型式	1式	-	-	-	-	(参考:TS-11F-NAE型)
		(注入ポンプ)						
NU-21	酸化剤注入装置	型式	1式	-	-	-	-	(参考:TS-11F-NAE型)
		(注入ポンプ)						
NU-22	凝集剤注入装置	型式	1式	-	-	-	-	(参考:09F-VO型)
		(注入ポンプ)						
EP-1	制御盤	型式	1式	3φ	200	6.5kVA	-	(参考型番(東西化学産業)同等品以上とする)
		材質						

(参考型番(東西化学産業)同等品以上とする)

工事名	吹田市北部消防庁舎等複合施設建設工事		
図面名	雨水・井水ろ過設備 機器表	縮尺	-
設計		図面番号	M-066
	令和 年 月 日		