

機器表 (5)

記号	機器名	系統名		形式	サイズ	風量 (m ³ /H)	静圧 (mmAq)	電圧 kw	電源	台数	設置場所		附属品及び備考
		階	室名								階	室名	
FS-2	換気ファン	B1	換気-1	片側シロッコファン	No.4	13000	40	55	3-200v	1	B1	換気	天吊型
FS-3	"	B1	換気-2	片側シロッコファン	No.2 1/2	6000	40	22	"	1	B1	換気	天吊型
FS-4	"	1	ホール小部屋	片側シロッコファン (側面形)	200φ	800	15	200w	1-100v	1	1	ホール廊下	天吊型
FE-1	換気ファン	1	換気	片側シロッコファン	No.4	16500	40	55	3-200v	1	R	廊上	屋外排気用
FE-2	"	B1	換気-1	片側シロッコファン	No.2 1/2	10000	40	75	"	1	B1	換気	天吊型
FE-3	"	B1	換気-2	片側シロッコファン	No.2 1/2	6000	40	15	"	1	B1	換気	天吊型
FE-4	"		換気用空調	片側シロッコファン	No.3	9000	40	37	"	1	R	廊上	屋外排気用
FE-5	"	1	日産生活館	片側シロッコファン	No.2 1/2	4700	30	15	"	1	2	廊上	屋外排気用
FE-6	"	1	肉店	片側シロッコファン	250φ	1500	15	557w	1-100v	1	1	肉店	天吊型
FE-7	"	B1	工作	"	150φ	90	15	49w	"	1	B1	換気	天吊型
FE-8	"	B1	倉庫	"	200φ	830	15	193w	"	1	B1	換気	天吊型
FE-9	"	B1	印刷	"	200φ	320	15	115w	"	1	B1	換気	天吊型
FE-10	"	B1	男女更衣	"	200φ	410	15	115w	"	1	B1	換気	天吊型
FE-11	"	B1	洗面	"	200φ	580	15	159w	"	1	B1	換気	天吊型
FE-12	"	1	男、女更衣	"	150φ	180	10	49w	"	1	1	廊下(3)	天吊型
FE-13	"	1	ホール廊下シャワー室	片側シロッコファン	200φ	720	10	100w	"	1	1	ろ過機	天吊型
FE-14	"	1	ホール更衣	"	150φ	240	10	20w	"	1	1	ろ過機	天吊型
FE-15	"	2	介護浴-1	"	200φ	610	10	45w	"	1	2	介護浴-1	天吊型
FE-16	"	2	介護浴-2	"	200φ	620	10	45w	"	1	2	介護浴-2	天吊型
FE-17	"	2	洗面、手洗い、化粧、更衣	片側シロッコファン	200φ	600	10	159w	"	1	2	洗面、手洗い	天吊型
FE-18	"	2	脱衣室(1)(2)	"	200φ	910	10	320w	"	1	2	脱衣室(1)(2)	天吊型
FE-19	"	3	通所更衣室	"	150φ	120	10	49w	"	1	3	通所更衣室	天吊型
FE-20	"	1	ホール小部屋	片側シロッコファン (側面形)	200φ	800	15	200w	"	1	1	ホール廊下	天吊型
VF-1-1	天井換気扇	1	職員女子更衣	縦型	100φ	120	5	165w	1-100v	1	1	職員女子更衣	
VF-1-2	"	1	職員男子更衣	"	100φ	90	5	165w	"	1	1	職員男子更衣	
VF-1-3	"	1	洗面	"	150φ	580	5	109w	"	1	1	洗面	オール金属タイプ
VF-1-4	"	1	職員男子更衣	"	150φ	420	5	64w	"	1	1	職員男子更衣	
VF-1-5	"	1	職員女子更衣	"	150φ	480	5	92w	"	1	1	職員女子更衣	
VF-1-6	"	1	休憩更衣室	"	100φ	140	5	22w	"	1	1	休憩更衣室	
VF-1-7	"	1	食卓	"	100φ	120	5	165w	"	1	1	食卓	
VF-1-8	"	1	職員子機-2	"	100φ	150	5	22w	"	1	1	職員子機-2	
VF-1-9	"	1	職員子機-1	"	150φ	310	5	495w	"	1	1	職員子機-1	
VF-1-10	"	1	倉庫-1	"	100φ	140	5	22w	"	1	1	倉庫-1	
VF-1-11	"	1	倉庫-2	"	150φ	290	5	44w	"	1	1	倉庫-2	
VF-1-12	"	1	脱衣室(1)(2)	"	100φ	120	5	165w	"	2	1	脱衣室(1)(2)	
VF-1-13	"	1	身障者用更衣	"	150φ	200	5	385w	"	1	1	身障者用更衣	
VF-1-14	"	1	フラット更衣	"	150φ	180	5	385w	"	1	1	フラット更衣	
VF-1-15	"	1	換気	"	100φ	80	5	125w	"	1	1	換気	(側面形)
VF-1-17	"	1	喫煙	"	100φ	580	5	109w	"	1	1	喫煙	オール金属タイプ
VF-1-18	換気ファン	1	ろ過機	片側シロッコファン	250φ	1500	15	557w	"	1	1	ろ過機	天吊型
VF-1-20	天井換気扇	1	倉庫-3A	縦型	100φ	120	5	165w	"	2	1	倉庫-3A	
VF-1-21	"	1	管理用	"	100φ	50	5	14w	"	1	1	管理用	

記号	機器名	系統名		形式	サイズ	風量 (m ³ /H)	静圧 (mmAq)	電圧 kw	電源	台数	設置場所		附属品及び備考
		階	室名								階	室名	
VF-2-1	天井換気扇	2	介護浴-1	縦型	200φ	400	5	45w	1-100v	1	2	介護浴-1	
VF-2-2	"	2	介護浴-2	"	200φ	410	5	45w	"	1	2	介護浴-2	
VF-2-3	"	2	ろ過機	"	200φ	530	5	45w	"	1	2	ろ過機	縦型
VF-2-4	"	2	洗面	縦型	100φ	180	5	39w	"	1	2	洗面	ミニキッチン用
VF-2-5	"	2	脱衣室	縦型	100φ	90	5	165w	"	1	2	脱衣室	
VF-2-6	"	2	浴室	"	100φ	70	5	125w	"	1	2	浴室	
VF-2-7	"	2	身障者用更衣	"	150φ	190	5	385w	"	1	2	身障者用更衣	
VF-2-8	"	2	特設浴-1	"	200φ	500	5	45w	"	1	2	特設浴-1	
VF-2-9	"	2	特設浴-2	"	200φ	490	5	45w	"	1	2	特設浴-2	
VF-2-10	レンジフード	2	身障者更衣	"	150φ	500	5	84w	"	1	2	身障者更衣	深型 600mm
VF-2-11	天井換気扇	2	倉庫	縦型	100φ	120	5	295w	"	2	2	倉庫	
VF-2-12	"	2	リフト	"	100φ	60	5	125w	"	1	2	リフト	
VF-3-1	天井換気扇	3	脱衣室	縦型	150φ	540	5	92w	1-100v	1	3	脱衣室	
VF-3-2	"	3	倉庫	"	150φ	280	5	44w	"	1	3	倉庫	
VF-3-3	"	3	職員男子更衣	"	100φ	120	5	165w	"	1	3	職員男子更衣	
VF-3-4	"	3	職員女子更衣	"	100φ	120	5	165w	"	1	3	職員女子更衣	
VF-3-5	"	3	洗面	"	150φ	580	5	109w	"	1	3	洗面	オール金属タイプ
VF-3-6	"	3	倉庫-1	"	150φ	250	5	385w	"	1	3	倉庫-1	
VF-3-7	"	3	作業用-1	"	150φ	180	5	39w	"	1	3	作業用-1	ミニキッチン用
VF-3-8	"	3	作業用-3	"	150φ	180	5	39w	"	1	3	作業用-3	ミニキッチン用
VF-3-9	"	3	作業用-4	"	150φ	180	5	39w	"	1	3	作業用-4	ミニキッチン用
VF-3-10	"	3	作業用-6	"	150φ	180	5	39w	"	1	3	作業用-6	ミニキッチン用
VF-R-1	有圧換気扇	R	EV機	縦型	300φ	1600	3	66w	1-100v	1	R	EV機	サーモ制御

完成図

工事名	(株) 株式会社 建設工事 (機械工事)		
図面名	空調 機器表 (5)	縮尺	
設計	株式会社 小西設計	図面番号	M48/84
	平成 11 年 2 月 日		