

## 仕様書

## 1 品名及び台数

- ① 業務用エアコン 壁掛形 シングル ……22台  
 ② 業務用エアコン 天吊形 シングル ……1台

## 2 規格

- ① ・3馬力 単相 200V  
 ・ワイヤレスリモコン  
 ・室外機、室内機各1台  
 ・能力目安：事務所 47～70 m<sup>2</sup>  
 ※参考品番：日立 RPK-GP80RSHJ5(メーカー問わず、同等品以上可)
- ② ・3馬力 単相 200V  
 ・ワイヤードリモコン  
 ・室外機、室内機各1台  
 ・能力目安：事務所 47～70 m<sup>2</sup>  
 ※参考品番：日立 RPC-GP80RSHJ7(メーカー問わず、同等品以上可)

※ 設置作業費用を含む。

※ 既設品撤去及び処分費用を含む。

## 3 設置場所

No	育成室名	台数	住所	既設品
1	吹三育成室	4	吹田市高城町18番39号	(室内機) AIK-AP505H×2 RPK-AP50K×1 RPK-AP50K2×1
2	東育成室	4	吹田市幸町20番1号	(室内機) RPK-AP50K×2 AIK-AP505H×2
3	千一育成室	6	吹田市片山町4丁目32番10号	(室内機) RPK-AP50K2×2 AIK-AP505H×2 RPK-AP50K×2
4	佐井寺育成室	2	吹田市佐井寺3丁目3番1号	(室内機) RPK-AP50K×1 SPW-TRP45A×1
5	岸二育成室	2	吹田市岸部北4丁目12番1号	(室内機) RPK-AP50K×2
6	豊二育成室	1	吹田市江坂町2丁目5番1号	(室内機) RPK-AP50K×1
7	青山台育成室	4	吹田市青山台2丁目5番1号	(室内機) RPK-AP50K2×1 AIK-AP505H×1 RPK-GP50K×1 AIK-J454HG×1

※設置場所の詳細について、別添の図面・写真番号のとおり、既設室内機・室外機の場所を图示しますので、確認の上、同様の場所への取替えをお願いします。

#### 4 納期

納期は令和6年3月31日（日）

#### 5 その他

- ・ 既設冷媒配管・既設ドレン管・既設配線・既設電源線・既設ラッキング、既設室外機架台等、再利用可能なものは、運転に支障がなければ再利用可能とします。
- ・ 入札に当たり、必要な場合は各自、現場の確認等を行うこととし、現場に行く際は、必ず、事前に下記担当まで連絡すること。
- ・ 納品日時については、必ず、事前に下記担当まで連絡すること。（納品日については、小学校や留守家庭児童育成室の運営の妨げにならないよう、原則として、土・日をお願いすることとなります。）

現場説明問い合わせ先

担当：清水

TEL：06-6384-1599

FAX：06-6380-6771