

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

1	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
	経費算出条件についてご教示願います。 ①施工地域補正は「市街地(DID補正)」と考えてよいでしょうか。 ②前払金支出割合補正は「35%を超えるもの」と考えてよいでしょうか。 ③契約保証の有無は「有り・金銭的補償」と考えてよいでしょうか。 ④現場環境改善費は「計上有り・市街地」と考えてよいでしょうか。 ⑤週休二日補正は「現場閉所・工期全体」と考えてよいでしょうか。 ⑥その他の補正は無いものと考えてよいでしょうか。
	回 答
	①～⑥について、その通りです。
2	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 15 頁)
	積算基準は下記を適用と考えてよいでしょうかご教示願います。 ①令和6年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 ②令和6年10月 物価資料 ③令和6年3月 公共工事設計労務単価
	回 答
	①～③について、その通りです。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

3

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事に採用されている市販単価につきまして、物価資料(建設物価及び積算資料)2誌の場合には2誌安値単価を採用されていると考えてよいでしょうかご教示願います。

回 答

その通りです。

4

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 46号代価表 136頁)

ガス圧接工(D16×D16)について、物価資料に掲載がありません。
採用単価を御教示願います。

回 答

D19+D19で計上しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

5

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 166号代価表 272頁)

可とう継手(HP900)について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

6

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 167号代価表 274頁)

可とう継手(HP900)について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

7

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 202号代価表 311頁)

現場取付施工費について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

8

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 59号代価表 150頁)

オフィススクリーン SUS304製スクリーンについて、材料単価が物価資料に掲載されていません。
採用単価を御教示願います。

①L90×90×12/D13-800×2000×488 P=50×50(Φ14孔×15箇所付)

②SUS304 オールアンカーM12×100L

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

9

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 60号代価表 151頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①FRP梯子(上段)W400*L2950

②FRP梯子(中段)W400*L4150

③FRP梯子(下段)W400*L5750/サークルH1200

④FRP踊場H1100*1376*L1650

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

10

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 173号代価表 281頁)

梯子・踊場設置工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

11

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 176号代価表 284頁)

底部シート防水工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

12

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 177号代価表 285頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①防水シート ゴムアスファルト系防水シート t=3.2mm

②プライマー 水性プライマー

③副資材

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

13

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 177号代価表 285頁)

底部保護モルタル工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

14

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 177号代価表 285頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①副資材

②機工具損料

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

15

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 178号代価表 286頁)

側部後防水工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

16

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 178号代価表 286頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①防水シート ゴムアスファルト系防水シート t=3.2mm

②プライマー 水性プライマー

③副資材

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

17

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 179号代価表 287頁)

側部保護工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

18

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 179号代価表 287頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①保護ボード 発砲ポリエチレンフォーム t=6mm

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

19

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 63号代価表 155頁)

側部先防水工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

20

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 63号代価表 155頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①防水シート 接着性防水シート

②副資材

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

21

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 64号代価表 156頁)

頂部防水工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

22

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 64号代価表 156頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①防水シート ゴムアスファルト系防水シート t=3.2mm

②プライマー 水性プライマー

③副資材

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

23

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 180号代価表 288頁)

底版部中間杭防水工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

24

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 180号代価表 288頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

- ①コーキング材 ウレタン系
- ②塗膜防水材 ゴムアス系
- ③水膨張ゴム 20×5
- ④副資材

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

25

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 181号代価表 290頁)

中間杭後防水モルタル工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

26

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 181号代価表 290頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①防水モルタル

②副資材

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

27

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 122号代価表 226頁)

手摺について適用されている採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

28

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 122号代価表 226頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①手摺(めっき樹脂コート仕上げ) L=18.5m 2段 (壁取付用)

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

29

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 96号代価表 193頁)

据付縦締工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

30

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 97号代価表 195頁)

防水目地工について採用歩掛または適用基準を御教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

31

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 97号代価表 195頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①目地材料 弾性エポキシ樹脂

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

32

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 34号代価表 58-59頁)

物価資料に掲載されていない材料単価について採用単価を御教示願います。

①耐震性貯水槽

②防火水槽標識 防火水槽 φ600 封入 平リブ

③防火水槽標識 駐車禁止 φ220×400 封入 平リブ

④吹田市型 防火水槽用鉄蓋

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

33

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事施工条件について

昼夜間の制限や、工事周辺の条件等、工事施工条件が不明確なため施工条件をご教示をお願いします。

回 答

昼間施工にて積算しています。施工条件は特記仕様書に記載のとおりです。

34

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事用進入路について

先行工事との共用が予想されますが、工事用車両運行中、路面の維持管理、路面補修が生じた場合は設計変更の対象でしょうか。ご教示をお願いします。

回 答

共用部分については、先行工事での管理を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

35

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事用出入口について

先行工事との共用が予想されますが、指定された工事用出入口はあるのでしょうか。ご教示お願いします。

回 答

先行工事で使用している工事用出入口を使用して下さい。

36

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事用車両の運行について

工事用車両のタイヤ等に付着した泥や汚れを場内で落としてから場外に出る必要があると考えますが、工事用車両のタイヤ洗浄設備など必要な場合、設計変更の対象でしょうか、ご教示お願いします

回 答

タイヤ洗浄設備などが必要な場合は、先行工事にて設置している設備の利用を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

37

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事用車両運行経路について
場外において工事用車両の運行経路の指定はあるのでしょうか。ご教示をお願いします。

回 答

「佐井寺西土地区画整理事業環境影響評価書 事後調査計画書令和3年(2021 年)10 月 吹田市」の「図 3.3.9 工事関連車両の走行ルート」に記載のある豊中岸部線の通行を想定しています。

38

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事用車両の運行について
場外において工事用車両を運行する際、時間的制約はあるのでしょうか。ご教示をお願いします。

回 答

8時30分から17時を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

39

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

交通誘導警備員について

特記仕様書により迂回路工及び放流管施工時に配置と記載がありますが、工事用出入口などに配置が必要となった場合は、設計変更の対象でしょうか。ご教示をお願いします。

回 答

協議のうえ設計変更の対象とします。

40

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

掘削作業に伴う水替工について

掘削作業に伴い水替工が必要となった場合は、設計変更の対象でしょうかご教示をお願いします。

回 答

設計変更を想定しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

41

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事全般について

工事による汚濁水の処理設備が必要となった場合は、設計変更の対象でしょうか。ご教示をお願いします。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

42

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

参考図について

埋設物の吊り防護工の参考図がありますが、設計書に記載がありませんが設計変更の対象でしょうか。また、埋設物の試掘が必要となった場合、設計変更の対象でしょうか。ご教示をお願いします。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

43

質 疑 事 項 (図面番号: 29 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

東側流入管接続部の3号人孔について、設置済または後施工でしょうかご教示願います。
設置済の場合取付管の削孔及び管口の仕上げ、また後施工の場合、管閉塞費用について設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。

回 答

設置済みを想定してます。
必要な費用は協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

44

質 疑 事 項 (図面番号: 29 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

北側流入管接続部の角型人孔について、設置済または後施工でしょうかご教示願います。
設置済の場合取付管の削孔及び管口の仕上げ、また後施工の場合、管閉塞費用について設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。

回 答

設置済みを想定してます。
必要な費用は協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

45

質 疑 事 項 (図面番号: 30-1 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

放流管接続部の角型人孔について、設置済または後施工でしょうかご教示願います。
設置済の場合取付管の削孔及び管口の仕上げ、また後施工の場合、管閉塞費用について設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。

回 答

設置済みを想定してます。
必要な費用は協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

46

質 疑 事 項 (図面番号: 28-7 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

防火水槽設置部に接する地中連続壁及び流入・放流管部の地中連続壁の撤去に要する費用が設計書に計上されていません。設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

47

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 5頁)

地中連続壁工について、設計書ではECW工法で計上されていますが、ECW工法協会のホームページに2025年3月末を以て解散することが公表されています。本工事着手時にはこの工法による施工が不可能となりますので、他工法を採用した場合設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

48

質 疑 事 項 (図面番号: 28-7 番 仕様書: 頁 設計図書: 25頁)

設計書に汚泥軟弱土が計上されていますが、発生量から類推すると比重1.0t/m³で換算されておりますが、実比重での設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

建設汚泥 軟弱土について、単位を「t」で記載しておりますが、「m³」に読み替えて下さい。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

49

質 疑 事 項 (図面番号: 31-1 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

地中連続壁と調整池躯体との間が狭隘なため、埋め戻しにおける転圧が不十分になると考えられます。埋め戻し方法の変更が必要な場合、設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

50

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事における土量配分計画書をご開示願います。

回 答

掘削土は場外へ搬出するものとし、埋め戻しについては、事業区域内での工事間流用を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

51

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

埋め戻し及び盛土材料を場内に仮置きする必要があると考えられますが、仮置き及び運搬等の費用については設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

埋め戻し及び盛土材料については、事業区域内での工事間流用を想定しています。

52

質 疑 事 項 (図面番号: 8-1 _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

調整池躯体工の水平打ち継ぎ目部に非加硫ブチルゴム系止水版の記載がございますが、設計書には計上されていません。設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

53

質 疑 事 項 (図面番号: 5-1 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

無収縮モルタル30mm増し打ちとしますが、設計書に計上されていません。設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

54

質 疑 事 項 (図面番号: 28-1 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

調整池躯体から仮土留の空間が狭隘なため、標準的な足場組立が困難です。特殊足場での施工となった場合、設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

55

質 疑 事 項 (図面番号: 30-1 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

放流管仮設工について、土留工の幅は記載されていますが延長の記載がありません。ご教示願います。

回 答

延長は13.3mとなります。

56

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 250 頁)

145号代価表には1.26t当り1.26tの山留材の賃料が計上されていますが、1t当り1.26tと考えられます。この場合設計変更対象と考えてよろしいでしょうかご教示願います。

回 答

山留め材の賃料について、1. 26t当りの合計金額から1t当りの金額を算出したものとなります。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

57

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:177、179、181、183 頁)

代価表84、85、86、87号にある土質安定注入薬剤の注入量が記載されていません。それぞれの注入量をご開示願います。

回 答

土質安定注入薬剤について、代価表84号は2,159.171L、代価表85号は2,255.854L、代価表86号581.471L、代価表87号564.114Lとしています。

58

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 2頁)

現場環境改善費(率計上)の区分は大都市・市街地またはそれ以外のどちらでしょうか。ご教示願います。
また、間接工事費に対する施工区域・工事場所による補正はされているのでしょうか。されている場合は、その区分をご教示願います。

回 答

現場環境改善費(率計上)の区分は、「市街地」
施工区域・工事場所による補正は、「市街地(DID補正)(1)-3」となります。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

59

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:27 頁)

土留工においてECW工法を積算採用されていますが、ECW工法協会は今年度末に解散されるということです。実施工では採用できないと考えております。その際は、設計変更対象となるのでしょうか。ご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

60

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 272 頁)

可とう継手HP900の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

61

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:272 頁)

可とう継手HP1200の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

62

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 276 頁)

鉄蓋と調整リングの間の調整材が記載されておりませんが、設計変更対象となるのでしょうか。ご教示願います。

回 答

今回の施工に必要な材料は設計図書の通りとなります。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

63

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:281 頁)

梯子・踊場設置工の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

64

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 284 頁)

底部シート防水工の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

65

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:285 頁)

底部保護モルタル工の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

66

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 286 頁)

側部後防水工の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

67

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:287 頁)

側部保護工の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

68

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 288 頁)

底版部中間杭防水工の歩掛が不明ですので、公表願います。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

69

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 289 頁)

中間杭跡防水モルタル工の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

70

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 311 頁)

現場取付施工費の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

71

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:150 頁)

SUS304 オールアンカーM12×100Lの単価が物価本に記載されていないので、単価のご教示願います。

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

72

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 150 頁)

オフィススクリーンの単価が不明ですので、単価のご教示願います。

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

73

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:151 頁)

FRP梯子(上段、中段、下段)およびFRP踊場の単価が不明ですので、単価の公表をお願いいたします。

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

74

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 150 頁)

オフィススクリーンの単価が不明ですので、単価のご教示願います。

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

75

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:226 頁)

手摺(めっき樹脂コート仕上げ)L=18.5m 2段(壁取付用) 1式当りの単価が不明ですので、単価のご教示願います。
また、手摺設置の歩掛も不明ですので、歩掛のご教示願います。

回 答

見積りに依ります。見積り、採用歩掛は公開しておりません。

76

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 107 頁)

挿入芯材陸継ぎ工の歩掛が不明ですので、ご教示願います。

回 答

見積りに依ります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

77

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:5 頁)

土留工ECW工法には、ガイド定規損料が計上されていないと思われるのですが、設計変更対象となるのでしょうか。ご教示願います。

回 答

諸雑費に含んでいます。

78

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 136 頁)

ガス圧接工(材工共)D16*D16の単価が物価本等で公表されておられませんので不明です。単価の公表をお願いいたします。

回 答

D19+D19で計上しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

79

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:29 頁)

・11号明細書の建設汚泥 軟弱土の数量が715.26tとありますが、運搬費のm3と数量となっておりますがそのまま積算してよいのでしょうか、ご教示ください。

回 答

建設汚泥 軟弱土について、単位を「t」で記載しておりますが、「m3」に読み替えて下さい。

80

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 136 頁)

・経費条件で、1.現場環境改善(率分)計上区分は、計上しない。
2.現場環境改善(率分)市街地。
3.施工地域・工事場所による補正、共通仮設費率*1.4又は*1.2. の条件で宜しいでしょうか、ご教示下さい。

回 答

1.現場環境改善費(率分)計上区分は、計上する
2.その通りです
3.施工地域・工事場所による共通仮設費率の補正係数は1.2となります。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

81

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事における、
1. 単価適用は、令和6年10月でしょうか。
2. 施工地域・工事区分(市街地など)。

上記1～2につきましてご教示願います。

回 答

1. その通りです。
2. 施工地域・工事場所による補正は「市街地(DID補正)(1)-3」です。

82

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

設計書 - 17、21、24、26、33、35、39、44、47号明細書につきまして、

床掘りをすべて運搬処分するようになっております。(床掘りと運搬・投棄料の数量が同じ)
そうなりますと埋戻材として発生土を使用出来ず、購入土での対応と思いますが、
29、100、116号代価表で確認いたしますと購入土材が計上されておられません。
入札時は設計書の通り購入土無しで積算し、入札後、設計変更協議事項と考えてよろしいのでしょうか。

回 答

埋め戻しについては、事業区域内での工事間流用を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

83

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事の進入路につきまして、

公告資料には、工事用進入路につきまして記載がありません。
工事開始までには、工事用道路は出来ていると考えてよろしいのでしょうか。

回 答

先行工事で使用している工事用出入口を使用して下さい。

84

質 疑 事 項 (図面番号: 34-1～34-5 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

図面6(参考図) 図面番号34-1～34-5 吊り防護工一般図(1)～(5) につきまして、
参考図に吊り防護の計画図がありますが、設計書には積上げ項目が見当たりません。
追加工事でしょうか。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

85

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

設計書 - 7、11号明細書につきまして、

建設汚泥運搬処分費につきまして、土砂等運搬の数量が(m3)表記に対し受け入れ数量である建設汚泥 軟弱土(t)も数量が同じです。

(t)数量なので通常単位体積重量1.4～1.8t/m3を換算し、本来の建設汚泥 軟弱土数量は171.4～220.3t程度となるのですが入札時は設計書の通りの数量で積算し、入札後、設計変更協議事項と考えてよろしいのでしょうか。

回 答

建設汚泥 軟弱土について、単位を「t」で記載しておりますが、「m3」に読み替えて下さい。

86

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事の施工地域・工事場所による補正は、「市街地(DID補正)(1)-3」と考えてよろしいでしょうか。違う場合は、ご教示ください。

回 答

その通りです。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

87

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

設計書において掘削土は、すべて建設残土として捨土となっていますが、埋戻し土および盛土の材料はどのようにお考えでしょうか。また購入土が必要となった場合は、設計変更対象でしょうか。ご教示ください。

回 答

埋め戻し及び盛土材料については、事業区域内での工事間流用を想定しています。

88

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 34-1～5 頁 設計図書: _____ 頁)

図面番号34-1～34-5参考図の吊り防護工はどの項目に計上されているのでしょうか。または設計変更対象でしょうか。ご教示ください。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

89

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 4/5頁 設計図書: 5頁)

2号内訳書において調整池仮設工の土留工がECW工法となっていますが、ECW協会は解散とのことでこの工法は、施工できません。特記仕様書4/5頁 10仮設土留め工において「泥土低減型ソイルセメント柱列壁」となっていますが、同等の工法にて協議設計変更となるのでしょうか。ご教示ください。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

90

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 2/5頁 設計図書: 頁)

特記仕様書に「本工事は、週休2日を推進するため、4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定方式(本市が4週8休に取り組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計から計上する方式)の工事である。」とありますが、『工期全体の週休2日』、『月単位の週休2日』のどちらで労務費等の補正をされているのでしょうか。ご教示ください。

回 答

(現場閉所)工期全体(通期)の週休2日です。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

91

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事の諸経費対象外項目は、処分費のみでしょうか。その他ございましたら、ご教示ください。

回 答

処分費のみです。

92

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 25、29頁)

7・11号明細書の「建設汚泥 軟弱土」の単位は「t」表記ですが、「m3」の誤記でしょうか。この設計書通りに積算を行うと、比重は1という事になりますが、設計変更対象でしょうか。ご教示ください。

回 答

建設汚泥 軟弱土について、単位を「t」で記載しておりますが、「m3」に読み替えて下さい。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

93

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 39、40頁)

19号明細書内にある47～51号代価表「機械式継手(スリーブ圧着ネジ継手)」は4週8休の補正をして積算されているのでしょうか。また補正をしている場合、『工期全体の週休2日』、『月単位の週休2日』、『令和5年度までの週休2日』どれで補正されているかも含めてご教示ください。

回 答

補正はしておりません。協議のうえ設計変更の対象とします。

94

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 107頁)

18号代価表内に『補助クレーン』とありますが、これは何tのどの種類にて積算されているのでしょうか。ご教示ください。

回 答

補助クレーンの使用はないものとして積算しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

95

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 110頁)

20号代価表「クローラークレーン(排対1次)油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型・50~55t吊」について、以下3点についてご教示ください。
①1日当り数量は、軽油:59L、クローラークレーン:1供用日で積算されているのでしょうか。
②クローラークレーン:賃料計上でしょうか。
③クローラークレーン:損料計上の場合、運転1日当り換算値損料(13欄)で積算されているのでしょうか。

回 答

①~③について、ECW工法標準積算資料によります。

96

質 疑 事 項 (設計図書:121、158、160、165、167、212、221、222、236、277頁)

31号・66号・68号・73号・75号・108号・117号・118号・131号・169号代価表内の「生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無」はそれぞれ、160号代価表「生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種」、182号代価表「生コンクリート 高炉(指定品・近畿) 18-8-40 W/C≤60」、185号代価表「生コンクリート 高炉(指定品・近畿) 18-8-40 W/C≤60」のどちらで積算されていますか。ご教示ください。

回 答

第31・108・118号代価表内の「生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無」は第160号代価表「生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種」、第66号・第68号・第73号・第75号代価表内の「生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無」は第182号代価表の「生コンクリート 高炉(指定品・近畿) 18-8-40 W/C≤60」、第117号・第131号・第169号代価表内の「生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無」は第185号代価表の「生コンクリート 高炉(指定品・近畿) 18-8-40 W/C≤60」で積算しております。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

97

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 136頁)

46号代価表は「ガス圧接工(手動・自動) D16+D16 100箇所以上 制約無 夜間無 週休2日補正:工期全体」ですが、物価資料にはD19+D19～D51+51までしか記載がありません。見積採用でしょうか。それともD19+D19の市場単価を流用して積算されたのでしょうか。ご教示ください。

回 答

D19+D19で計上しています。

98

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 170頁)

78号代価表は「H形鋼 市中価格(90%計上) 新品 300*300*10*15mm93.0kg/m」とありますが、市中価格(90%計上)としたときには新品ではなく中古品となるはずですが。ここでは、『新品の単価』、『市中価格の90%の単価』のどちらを採用されているのかをご教示ください。

回 答

市中価格の90%の単価です。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

99

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:177～184頁)

84・85・86・87代価表「二重管スレーナ工法」について、土質安定注入薬剤の数量または注入率をご教示ください。

回 答

土質安定注入薬剤について、代価表84号は2,159.171L、代価表85号は2,255.854L、代価表86号581.471L、代価表87号564.114Lとしています。

100

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 217頁)

113号代価表の「吸出し防止材設置」は材料のロス率を何%見込んで積算されているのでしょうか。ご教示ください。

回 答

標準ロス率を見込んでいます。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

101

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:252頁)

147号代価表内に「鋼製山留材(賃貸)720日以内 部品(H-250~500)」、「鋼製山留材(賃貸)整備費 部品(H-250~500)」、「鋼製山留材(賃貸)不足分弁償金 新品 部品(H-250~500)」とありますが、物価資料には『部品(H-250~400)』と『部品(H-500)』しかありません。それぞれどちらを採用されていますか。ご教示ください。

回 答

それぞれ『部品(H-250~400)』を採用しています。

102

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:255、260、261頁)

150号代価表、155号代価表、156号代価表にある『水』は経費計算に影響を与える、処分費とされていますか。ご教示ください。

回 答

水道料金について計上していないため、協議のうえ設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

103

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:257頁)

152号代価表「バックホウ(排対1次)クローラ型・山積み0.45m3」について、以下3点についてご教示ください。

①1日当り数量は、特殊運転手:1人、軽油:59L、バックホウ:1.4供用日で積算されているのでしょうか。

②バックホウ:賃料計上でしょうか。

③バックホウ:損料計上の場合、供用1日当り換算値損料(15欄)で積算されているのでしょうか。

回 答

①～③について、ECW工法標準積算資料によります。

104

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

スライドについて

本工事施工期間中の物価変動の取扱いについてインフレスライドの対象でしょうか。また、見積採用の資材等につきましてもスライドの対象でしょうか。ご教示ください。

回 答

対象です。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

105

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 58 頁)

『34号明細書 防火水槽本体工』について
『据付縦締工』、『防水目地工』の施工歩掛と材料単価をご教示ください。

回 答

見積りに依ります。見積り、採用歩掛は公開しておりません。

106

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 99 頁)

『13号代価表 H型鋼打込工(プレボーリング)』について
「砂・レキ質土の加重平均N値」及び「粘性土の加重平均N値」をご教示ください。

回 答

砂・レキ質土の加重平均N値＝6、粘性土の加重平均N値＝28としています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

107

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 100,101頁)

『14号代価表 継手加工費』について
それぞれの材料費の算出方法をご教示ください。

回 答

見積りに依ります。見積りは公開しておりません。

108

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 136頁)

『46号代価表 ガス圧接工(手動・自動)』について
D16+D16は標準ではありませんがどのように算出されていますか。

回 答

D19+D19で計上しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

109

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 150頁)

『59号代価表 オフィススクリーン』について
材料単価をご教示ください。

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

110

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 151頁)

『60号代価表 昇降梯子』について
材料単価をご教示ください。

回 答

見積りによります。見積りは公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

111

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 155頁)

『63号代価表 側部先防水』について
歩掛の出所と材料単価をご教示ください。

回 答

見積りによります。見積り、採用歩掛は公開しておりません。

112

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 156頁)

『64号代価表 頂部防水』について
歩掛の出所と材料単価をご教示ください。

回 答

見積りによります。見積り、採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

113

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 169頁)

『77号代価表 H型鋼打込工(プレボーリング)』について
「砂・レキ質土の加重平均N値」及び「粘性土の加重平均N値」をご教示ください。

回 答

砂・レキ質土の加重平均N値=6、粘性土の加重平均N値=28としています。

114

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:177~184頁)

『84~87号代価表 二重管スレーナー工法』について
各1本当りの注入量をご教示ください。

回 答

土質安定注入薬剤について、代価表84号は2,159.171L、代価表85号は2,255.854L、代価表86号581.471L、代価表87号564.114Lとしています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

115

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 226頁)

『122号代価表 手摺』について
施工歩掛及び材料単価をご教示ください。

回 答

見積りに依ります。見積り、採用歩掛は公開しておりません。

116

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 255頁)

『150号代価表 硬化材』について
水は無代ですか、ご教示ください。

回 答

水道料金について計上していないため、協議のうえ設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

117

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:272～275頁)

『166,167号代価表 可とう継手』について
それぞれの歩掛の出所及び材料単価をご教示ください。

回 答

見積りによります。見積り、採用歩掛は公開しておりません。

118

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:278、279頁)

『170,171号代価表 ……流入管下』について
それぞれの歩掛の出所及びエポキシ樹脂の材料単価をご教示ください。

回 答

見積りによります。見積り、採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

119

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 282頁)

『173号代価表 梯子・踊場設置工』について
施工歩掛の出所をご教示ください。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

120

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 284頁)

『176号代価表 底部シート防水工』について
施工歩掛の出所をご教示ください。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

121

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 285頁)

『177号代価表 底部保護モルタル工』について
施工歩掛の出所をご教示ください。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

122

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 286頁)

『178号代価表 側部後防水工』について
施工歩掛の出所をご教示ください。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

123

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 287頁)

『179号代価表 側部保護工』について
施工歩掛の出所をご教示ください。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

124

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 288頁)

『180号代価表 底版部中間杭防水工』について
施工歩掛の出所をご教示ください。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

125

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 290頁)

『181号代価表 中間杭跡防水モルタル工』について
施工歩掛の出所をご教示ください。

回 答

見積りによります。採用歩掛は公開しておりません。

126

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

事業敷地内に現場事務所の設置は可能でしょうか。又、設置可能な場合、使用料金が必要であればご教示ください。

回 答

先行業者との調整が必要であり、現状では可否について回答できません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

127

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 4/5 頁 設計図書: 5 頁)

仮設土留工において、柱列壁がECW-Ⅱ型ソイルセメント連続壁工が採用されていますが、ECW工法協会は令和6年12月で消滅するようで当工法での施工が不可能となります。同種のお工法を代替えとする場合、設計金額が変更されるため、設計変更が必要だと考えますが、受注後に実施されると考えてよろしいでしょうか。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

128

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 49 頁)

安定処理工(自走式土質改良工)が計上されていますが、改良機設置・撤去工が計上されてません。設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

129

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 6 頁)

14号明細書 敷鉄板設置・撤去は、敷鉄板材料が計上されていませんが、材料は設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

回 答

諸雑費に含んでいます。

130

質 疑 事 項 (図面番号: 8-1 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

壁の打ち継ぎ目に非加流プチロム系止水版が記載されていますが、設計書に計上されていません。設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

131

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:41,43 頁)

20号明細書に記載されているコンクリート74m3と4m3の施工箇所をご教示ください。

回 答

保護コンクリート(頂部、側部先防水天端部)に74m3、土留め壁嵩上げコンクリートに4m3見込んでいます。

132

質 疑 事 項 (図面番号: 7-1 番 仕様書: 頁 設計図書: 41 頁)

ゴム耐摩耗板について、図面では無収縮モルタルが記載されていますが、設計書では計上されていません。設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

133

質 疑 事 項 (図面番号:34-1～5 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

図面番号:34-1～5において、吊り防護が記載されていますが、設計書では計上されていません。設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

134

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事の単価適用年月及び、工種区分をご教示願います。

回 答

単価は、令和6年10月度、工種区分は、「河川・道路構造物工事」です。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

135

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事の施工地域・工事場所による補正をご教示願います。

回 答

施工地域・工事場所による補正は「市街地(DID補正)(1)-3」です。

136

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

一般管理費率補正の内、「前払金支出割合による補正」において、本工事の前払金支出割合区分は35%以上でしょうか。

回 答

その通りです。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

137

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

一般管理費率補正の内、「契約保証に係る補正」において、本工事の積算上の契約保証に係る補正は、「金銭的保証を必要とする場合」でしょうか。

回 答

その通りです。

138

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

週休2日の補正は、(現場閉所)4週8休以上(月単位)の条件でしょうか。

回 答

吹田市土木部「4週8休工事」実施要領に記載のとおり、令和6年6月1日以降の単価適用年月日で積算する工事(「週休2日促進工事实施要領」を準用した工事及び水道施設整備に関する工事を除く。)の労務費等、市場単価及び土木工事標準単価の補正係数については、「大阪府 都市整備部「週休2日工事」実施要領」の「通期の4週8休」を適用しております。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

139

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事における積算において、特別調査、見積徴収により採用した単価をすべてご提示頂けないでしょうか。

回 答

見積りは公開しておりません。

140

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:110頁)

クローラクレーンの歩掛において、特殊運転手が必要と思いますが、不要なのでしょうか。ご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

141

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:177～184頁)

二重管ストレーナ工法において、図面では数量を読み取れないため、各々の土質安定注入薬剤の数量(L)をご教示願います。

回 答

土質安定注入薬剤について、代価表84号は2,159.171L、代価表85号は2,255.854L、代価表86号581.471L、代価表87号564.114Lとしています。

142

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:255, 260, 261頁)

水は、処分費に該当しますか。ご教示願います。

回 答

水道料金について計上していないため、協議のうえ設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

143

質 疑 事 項 (図面番号: 番 特記仕様書:4/5頁 設計図書:5頁)

仮設土留工においてECW工法と記載がありますが、工法協会が解散予定で新規案件は対応しないとのことです。他の工法での施工となった場合設計変更協議の対象となりますでしょうか。ご教示願います。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

144

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計書:35,44,47,49,57,60,65,71,72,74頁)

掘削、床堀した発生土は全て処分する計画と思われますが、盛土、埋め戻しの材料は造成工事からの搬入土でしょうか。ご教示願います。

回 答

埋め戻し及び盛土材料については、事業区域内での工事間流用を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

145

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 25頁)

建設汚泥 軟弱土は、運案122.4m³、投棄料122.4tですので1.0t/m³となっており、少ないと考えます。施工実績で差異があった場合は実数精算になりますでしょうか。ご教示願います。

回 答

建設汚泥 軟弱土について、単位を「t」で記載しておりますが、「m³」に読み替えて下さい。

146

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 32, 111頁)

設計書に敷鉄板設置・撤去の敷鉄板賃料がありません。支給するお考えでしょうか。

回 答

諸雑費に含んでいます。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

147

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 35頁)

投棄料 高含水粘性土 は建設汚泥 軟弱土でお考えでしょうか。また、投棄料 高含水粘性土 は何t/m3でお考えでしょうか。

回 答

投棄料 高含水粘性土は、建設汚泥 軟弱土ではありません。また、換算はしておりません。

148

質 疑 事 項 (図面番号: 27-1番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事で使わせていただける仮設ヤードの範囲は仮設計画図(1)に示す範囲でしょうか。他に使わせていただける用地がありましたら、ご教示願います。

回 答

工事ヤードは、FH=46.00(調整池工事施工基面)と表記した部分となります。
他の用地については、先行工事との調整が可能な範囲での使用となります。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

149

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計書:35,44,47,49,57,60,65,71,72,74)

掘削、床堀した発生土は全て処分する計画と思われますが、盛土、埋め戻しの材料には何を使う計画でしょうか。ご教示願います。

回 答

埋め戻し及び盛土材料については、事業区域内での工事間流用を想定しています。

150

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 25頁)

建設汚泥 軟弱土は、運案122.4m3、投棄料122.4tですので1.0t/m3となっていますが、少なすぎると思われます。実数精算になるのでしょうか。ご教示願います。

回 答

建設汚泥 軟弱土について、単位を「t」で記載しておりますが、「m3」に読み替えて下さい。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

151

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 25・29 頁)

設計書・7号、11号明細書
「建設汚泥、軟弱土」

建設汚泥の数量が運搬数量(m3)と処分数量(t)が同じなので比重1.00となります。処分数量の単位はm3ではないのでしょうか、またその場合の比重をご教示ください。

回 答

建設汚泥 軟弱土について、単位を「t」で記載しておりますが、「m3」に読み替えて下さい。

152

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 255・260・261頁)

設計書・150、155、156号代価表
「水」

「水」の費用は、間接工事費の積算項目の「処分費等」になると考えてよろしいでしょうかご教示ください。

回 答

水道料金について計上していないため、協議のうえ設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

153

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:255・260・261頁)

「水」の採用単価をご教示ください。

回 答

水道料金について計上していないため、協議のうえ設計変更の対象とします。

154

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本件が土壤汚染対策法 第4条の届出要件に該当する場合、発注前に発注者側で届出処理はなされるものと考えてよろしいでしょうか。

回 答

その通りです。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

155

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

採用している積算基準は、「建設工事積算基準 令和6年度(令和6年8月1日改定)大阪府都市整備部」でしょうか。異なる場合には詳細をご教示願います。

回 答

その通りです。

156

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

経費算出条件について下記の通り質問させていただきます。異なる場合には詳細な条件をご教示願います。

- ① 【工種区分】は『河川・道路構造物工事』でしょうか。
- ② 【施工地域補正】は『市街地(DID)(1)-3』でしょうか。
- ③ 【前払金支出割合補正】は『40%補正なし』でしょうか。
- ④ 【契約保証費の有無】は『有り、金銭補償一般管理費に含む(0.04%)』でしょうか。
- ⑤ 【現場環境改善費】は『大都市(1),(2)市街地』でしょうか。
- ⑥ 【ICT活用工事に於ける経費の計上】は『無し』でしょうか。

回 答

- ① その通りです。
- ② その通りです。
- ③ 前払金支出割合補正は「35%を超えるもの」です。
- ④ その通りです。
- ⑤ 「市街地」です。
- ⑥ その通りです。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

157

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

4週8休の補正について、「吹田市土木部『4週8休工事』実施要領」より、「通期の4週8休」を適用しているのでしょうか。異なる場合には詳細をご教示願います。

回 答

吹田市土木部「4週8休工事」実施要領に記載のとおり、令和6年6月1日以降の単価適用年月日で積算する工事(「週休2日促進工事实施要領」を準用した工事及び水道施設整備に関する工事を除く。)の労務費等、市場単価及び土木工事標準単価の補正係数については、「大阪府 都市整備部「週休2日工事」実施要領」の「通期の4週8休」を適用しております。

158

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

物価資料を採用する材料単価について、以下の通り質問いたします。

- ①物価資料単価(材料単価・賃料等)は、何月号を使用していますか。
- ②土木コスト情報・土木施工単価(市場単価)は、何月号を使用していますか。
- ③物価資料、土木コスト情報・土木施工単価は、二誌安値採用でしょうか。異なる場合には詳細をご教示願います。
- ④物価資料は、WEB物価・積算資料電子版を採用していますか。異なる場合には詳細をご教示願います。

回 答

- ①10月号です。
- ②10月号です。
- ③その通りです。
- ④その通りです。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

159

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

労務単価は令和6年3月単価でよろしいでしょうか。異なる場合には詳細をご教示願います。

回 答

その通りです。

160

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事において経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)対象外となる項目がありましたらご教示願います。

回 答

処分費等が共通仮設費対象額の3%を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合は対象としていません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

161

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

処分費等に含まれるものは、①処分費②上下水道料金③有料道路利用料 のうちいずれでしょうか。③を処分費等とする場合、該当の項目の詳細をご教示願います。

回 答

①処分費のみです。

162

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事に計上される機械賃料は、すべて長期割引ありと考えてよろしいでしょうか。適用されていない工種がありましたらご教示願います。

回 答

その通りです。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

163

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 24頁 設計図書: 頁)

8 建設副産物 に記載の(1)建設発生土の処分費は「令和6年度上半期(令和6年8月1日適用)建設発生土受入価格」、(2)建設廃棄物の処分費は「令和6年度上半期(令和6年8月1日適用)建設廃棄物等受入価格」の価格を採用していますか。異なる場合には単価引用元の詳細をご教示願います。

回 答

その通りです。

164

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 26頁 設計図書: 5 頁)

仕様書に「泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法」、設計書に「ECW工法」との記載がありますが、ECW工法協会は解散予定です。(ECW工法は無くなります。資料を添付いたします。)以下についてご教示願います。

- ① 工法は変更可能(設計変更対象)と考えてよろしいでしょうか。
- ② 工法を変更する場合、汚泥の処分量は増加します。この処分量の増加は設計変更対象でしょうか。

回 答

協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

165

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:25、29頁)

7号明細書と11号明細書において、「積込(ルース)」「土砂等運搬」の体積と「建設汚泥 軟弱土」の重量が同じ数量となっています。以下のいずれでお考えでしょうか。④その他の場合には詳細をご教示願います。

- ① 単位体積重量を1t/m3と想定している。
- ② 単位体積重量が反映されていないため、入札前に数量を修正する。
- ③ 単位体積重量が反映されていないため、設計変更対象とする。
- ④ その他

回 答

建設汚泥 軟弱土について、単位を「t」で記載しておりますが、「m3」に読み替えて下さい。

166

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 34、35頁)

「耐震性貯水槽」や「防火水槽標識」、「吹田市型 防火水槽用鉄蓋」は「支給品」の対象でしょうか。また、そのほかで本工事において「支給品」の対象となる材料がございましたらご教示願います。

回 答

支給品はありません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

167

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 140頁)

「仮設材運搬」について以下の通り質問いたします。

- ① 「各種割増(冬期、深夜・早朝)」、「その他の諸料金」は「無し」でしょうか。ご教示願います。
- ② 「仮設材の運搬費 基本運賃」が2t計上されています。これは、1tを往復(2回)運搬することを表していますか。あるいは、2tを往復運搬することを表していますか。ご教示願います。

回 答

- ① その通りです。
- ② 1tを往復(2回)運搬することを表しています。

168

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 199頁ほか)

「中層混合処理」について、注入材配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等は計上しないのでしょうか。また、これらが必要な場合には設計変更対象となりますでしょうか。ご教示願います。

回 答

計上しておりません。協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

169

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:255、260、261頁)

150号、155号、156号代価表に計上される「水」について、下記の通り質問いたします。
① 本工事での水量のみ(造成工事を含まない)を元に単価を計算していますか。造成工事など、関連工事を含んだ水量を用いて計算する場合は、水量をご教示願います。
② 想定されているメーター口径をご教示願います。
③ 「水」の項目に計上するのは(1)水道使用料金 (2)水道基本料金 (3)下水道使用料 のすべてでしょうか。一部のみ計上の場合には、計上項目をご教示願います。
④ 「水」の項目は処分費等として計上していますか。ご教示願います。
⑤ 共通仮設費の役務費に水道基本料金が計上されていません。水道基本料金の計上は以下のいずれでしょうか。(3)の場合には詳細をご教示願います。(1)「水」の項目に含む。(2)設計書に含まれていないため、設計変更対象とする。(3)その他

回 答

水道料金について計上していないため、協議のうえ設計変更の対象とします。

170

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

工事中の雨水排水や、濁水処理プラントが必要であった際の設置・運転・撤去については、別工事(「佐井寺西土地地区画整理事業に係る造成等工事」)による対応でしょうか。ご教示願います。

回 答

本工事の雨水排水については、先行工事で設置している最も近い沈砂池への排水を想定しています。濁水処理プラントが必要となった場合には、協議のうえ必要に応じて設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

171

質 疑 事 項 (図面番号: 9 番 仕様書: 頁 設計図書: 特記仕様書 4/5 頁)

本工事着手時の施工環境について、下記の通り質問いたしますのでご教示願います。

- ① 本工事着手時の地盤高(FH=46.5)について記載がありますが、本工事施工範囲の石積み擁壁は全て撤去されていますでしょうか。
- ② 施工範囲については佐井寺・片山高浜線施工箇所は工事用車両の道路として使用可能でしょうか。
- ③ 上記②の道路につきまして、工事用車両のみの通行で一般車両は通行止めの状況でしょうか。
- ④ 公告時点で施工済の本雨水調整池に近接する仮沈砂池は施工時に別箇所に移設されていますでしょうか。移設される場合は、現在の仮沈砂池は施工ヤードとして使用できるでしょうか。

回 答

- ① 本工事施工範囲の石積擁壁は、本工事による撤去を見込んでいます。
- ② 図面番号9で示している都市計画道路佐井寺片山高浜線は、本工事期間中においては未整備となります。
- ③ 上記②の道路については、未整備のため使用できません。
- ④ 移設予定はありません。

172

質 疑 事 項 (図面番号: 9 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

B3調整池断面図を確認すると施工地盤の地質が均一ではありませんが、追加ボーリングの検討はされていますでしょうか。また、追加ボーリングを検討される場合は、設計変更対象となりますでしょうか。ご教示願います。

回 答

追加のボーリング調査は想定しておりません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

173

質 疑 事 項 (図面番号: 27 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

仮設計画平面図に記載の「防災小堤」について以下の通り質問いたします。

- ① 防災小堤の設置・撤去の時期をご教示ください。
- ② 本工事、あるいは別工事(「佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事」)での対応となるのかご教示願います。
- ③ 本工事での対応の場合には、「調整池土工」の数量に含まれているのでしょうか。異なる場合には計上している項目をご教示願います。

回 答

- ①「防災小堤」は、現状の石積であり、本工事の着工後の撤去のみを想定しています。
- ②本工事です。
- ③防災小堤については、構造物撤去工にて積算しています。

174

質 疑 事 項 (図面番号: 27 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

仮設計画平面図に記載の、調整池を横切る形の排水について以下の通り質問いたします。

- ① 調整池を横切る形の排水について、設置・撤去の時期をご教示ください。
- ② 本工事、あるいは別工事(「佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事」)での対応となるのかご教示願います。
- ③ 本工事での対応の場合には、いずれの項目の数量に含まれているのでしょうか。詳細についてご教示願います。

回 答

調整池を横切る形の排水について、本工事の着工時点では存在しません。

質 疑 回 答 書

令和6年12月20日

工事名又は業務名

佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事(その1)

175

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書:19頁、20頁、35頁 他)

掘削工、作業土工について、全数量運搬後投棄する設計になってます。盛土材、埋戻し材は近隣現場からの発生土と考えるか、購入土とするのかご教示ください。

回 答

埋め戻し及び盛土材料については、事業区域内での工事間流用を想定しています。

176

質 疑 事 項 (図面番号:8-3番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

B3調整池防水工標準図(3)側部先防水下端部(底部防水との取合部)において、均しコンクリートの下部の暗渠排水の構造、経路等をご教示ください。

回 答

図面記載の暗渠排水部分については、参考図として下さい。