

吹田市スポーツ施設音響設備一式購入に係る同等品及び質疑について

下記のとおり回答します。

1 同等品について

【質疑】

ワイヤレスチューナーTOA WT-1802 は生産終了です。WT-1822 に変更で良いですか？

【回答】

ワイヤレスチューナー2波 TOA 製：WT-1802 は生産終了品であるため、後継機種であるワイヤレスチューナー2波 TOA 製：WT-1822 を同等品とします。

2 質疑

(1)

【質疑】

新規ワゴンの図面、(配置図等)、系統図(結線図)などございますか？

【回答】

別紙1・2をご参考ください。

(2)

【質疑】

可搬型ワイヤレスアンテナ(Panasonic WX-4965)はワゴン内に取付で良いですか？

【回答】

ワゴン横に取付をお願いします。詳しくは別紙1・2をご参考ください。

(3)

【質疑】

ワイヤレスチューナー2波の取付金具が抜けております。追加購入(MB-15)で良いですか？

【回答】

ラック組み込み時に取付金具が必要になりますので、購入をお願いします。

(4)

【質疑】

スピーカYAMAHA CRZ10という型番はありません。CZR10の間違いでは？

【回答】

申し訳ございません。スピーカの品番に誤りがありました。正しくは、「YAMAHA CZR10」となります。

(5)

【質疑】

主電源パネル(ワゴン)と外部電源(ACコンセント)間のケーブルは特型(何m)で見ておきますか。

【回答】

2~3mを想定しています。

(6)

【質疑】

スピーカ出力パネルプレート(1U)に使用コネクタ2個取付の特型で良いですか？

【回答】

特型で問題ありません。

(7)

【質疑】

外部入力パネルプレートにRCAピン2個有線マイク用コンセント1個の特型で良いですか？

【回答】

特型で問題ありません。

(8)

【質疑】

収納棚 TAKACHI : SRE88 - 420B が2項目記入してあります。2台取付で良いですか？

【回答】

お見込みのとおりです。2台取付となります。

(9)

【質疑】

3 各施設の購入物品の数量 (3) 吹田市立山田市民体育館において、移動式音響設備が2式で、ハンドマイクが2本、タイピンマイク1本となっている。

ハンドマイク2本×2式で4本、タイピンマイク1本×2式で2本でなくて大丈夫ですか？

【回答】

仕様書に記載のとおり、購入数については、ハンドマイクが2本、タイピンマイク1本となります。

(10)

【質疑】

3 各施設の購入物品の数量 (1) 片山市民体育館 (2) 北千里市民体育館 (5) 目俵市民体育館において、移動型音響設備1式(ワイヤレス2波)に対しハンドマイク3本、タイピンマイク2本合計5本の納品になっている。(2本しか使用できないのに5本納品で大丈夫ですか?)

【回答】

仕様書に記載のとおり、購入数については、ハンドマイクが3本、タイピンマイク2本の合計5本となります。

(11)

【質疑】

武道館が Panasonic 製ワイヤレスマイク。総合運動場が TOA 製ワイヤレスマイクとなっておりますが、既存ワイヤレスチューナーの互換性(メーカー)は大丈夫ですか？

【回答】

既存ワイヤレスチューナーとの互換性の観点から、武道館には Panasonic 製ワイヤレスマイク、総合運動場には TOA 製ワイヤレスマイクの納品をお願いします。

(12)

【質疑】

マイクを収める際は現行のワイヤレス使用周波数に合わせて、音だし確認をし現地管理会社(ミズノさん)にお渡しすれば良いですか？

【回答】

納品の際には立ち合いを行う各施設指定管理者にお渡しをお願いします。

(13)

【質疑】

作業に伴い発生した廃棄物等の処分については受諾者の責任において適切に処理することと明記してありますが、今回の作業で発生した段ボール等の残材の意味でしょうか？または既存音響機器の処理も含まれるのでしょうか？あるのであれば一度どこかの体育館を現場調査したいのですが可能でしょうか？

【回答】

仕様書の「6 その他（１）作業に伴い発生した廃棄物等の処分については受託者の責任において適正に処理すること。」に記載の「廃棄物等」について、既存音響機器の処分は含まれておりません。お見込みのとおり作業で発生した段ボール等の残材を指します。

(14)

【質疑】

「その他」（２）設置及び調整を行うこと、とのことですので、設置予定場所の下見を行わせていただきたいです。応札金額にも関係する内容になりますので、入札日（6/11）までの日程で候補日をあげていただきたいです。納品場所の7施設、下見可能時間もあわせてお願い致します。

【回答】

入札執行日までに現場確認が必要な場合については、都度各施設と日程調整を行いますので、6月7日（金）の17時までに市に電話連絡をお願いします。連絡先は下記のとおりです。

問い合わせ先

吹田市役所都市魅力部文化スポーツ推進室

Tel：06-6384-2394

担当：村上・小野

(15)

【質疑】

「ワイヤレスアンテナ～ワイヤレスチューナー」間の入線ケーブルは既存流用でしょうか。

【回答】

ワイヤレスアンテナ～ワイヤレスチューナー間の入線ケーブルは既存のものがないので、購入をお願いします。配線等詳しくは別紙1・2を参照ください。

(16)

【質疑】

ワゴン（CSWLK-R03）収納機器類の接続ケーブルは新品用意でよろしかったでしょうか。また、外部入力パネルに接続するケーブルの用意に関してもご教示いただけますでしょうか。

【回答】

ワゴン（CSWLK-R03）収納機器類の接続ケーブル及び外部入力パネルに接続するケーブルについて、購入をお願いします。配線詳しくは別紙1・2を参照ください。