

吹田市立いずみ保育園ほか3園給食室用エアコン購入に係る質疑回答

No.	項目	質疑	回答
1	【仕様書】 いずみ保育園	図面上に「排気フード 1,400×3,840 [空調設備工事]」、「排気フード 820×1,700FL+2,010 [空調設備工事]」、「排気フード 1,600×900FL+1,850 [空調設備工事]」と記載がありますが、今回工事で施工必要なのでしょうか。	排気フードにつきましては、今回工事で施工の必要はありません。
2	【仕様書】 いずみ保育園	図面上にスポットエアコンの移設（1台）が記載されていますが、今回工事で施工必要なのでしょうか。	お見込みのとおり、今回工事でスポットエアコン1台の移設が必要となります。図面のとおり、既設位置からの移設をお願いいたします。
3	【同等品申請】 いずみ保育園 ことぶき保育園 東保育園	同等品申請をさせていただきますのでご審査願います。 東芝キャリア株式会社 RPSA14033MUB →パナソニック製 XPA-PI40V7HNB	承認します。
4	【同等品申請】 片山保育園	同等品申請をさせていただきますのでご審査願います。 東芝キャリア株式会社 RPSB16033MUB →パナソニック製 XPA-PI60V7HDNB	承認します。
5	【同等品申請】 いずみ保育園 ことぶき保育園 東保育園	同等品申請をさせていただきますのでご審査願います。 東芝キャリア株式会社 RPSA14033MUB →ダイキン製 SSRT140C	承認します。
6	【同等品申請】 片山保育園	同等品申請をさせていただきますのでご審査願います。 東芝キャリア株式会社 RPSB16033MUB →ダイキン製 SSRT160CD	承認します。
7	【同等品申請】 いずみ保育園 ことぶき保育園 東保育園	同等品申請をさせていただきますのでご審査願います。 東芝キャリア株式会社 RPSA14033MUB →三菱電機製 PCZ-ERMP140H4	承認します。
8	【同等品申請】 片山保育園	同等品申請をさせていただきますのでご審査願います。 東芝キャリア株式会社 RPSB16033MUB →三菱電機製 PCZX-ERMP160H4	承認します。