

エレベーター 作業報告書

(小荷物専用昇降機含む)

報告日: 2 年 5 月 7 日

ご確認印

作業責任者:

故障や緊急時のご連絡は

点検日などのお問い合わせは

お客様とご連絡事項

アクセス
ナンバー 82-16686

作業致しました結果についてご報告申し上げます。 作業日: 2024 年 04 月 25 日

総合所見

作業後試運転の結果運行状態は良好です。

号機名

001 002

1. 制御駆動装置 0 V

2. 昇降路 0 V

3. かご室 0 V

4. 乗場 0 V

5. 付加装置 他 ✓ /

作業内容

各号機
機能点検実施
#1号機
巻上機 車軸部 給脂実施
鉛管束場ドア回り点検・注水実施
カゴドア回り点検・注水実施
かご傾斜・つり合いおもり傾斜・給油実施
FLE-Quick学習運転・急制動テスト実施

各部の点検結果

1. 制御駆動装置	2. 昇降路	3. かご室	4. 乗場	5. 付加装置 他
号機名 1 2	①上・下部 リミットスイッチ	①かご運行状態	①戸の開閉	①遠隔監視装置
①制御盤	②レール	②かご上機器	②戸のインターロック	②地震時自動運転 装置(EER)
②巻上機 (ロープ式)	③非常止め装置	③戸の開閉	③位置表示器	③停電時自動戻床 装置(MELD)
③電磁ブレーキ (ロープ式)	④ロープ	④照明・停電灯	④押ボタン	④火災時警報装置 (FER)
④调速機	⑤ピット	⑤位置表示器	⑤乗場感応	⑤遮断ドア
⑤パワーユニット (油圧式)	⑥ジャッキ (油圧式)	⑥外部連絡装置	⑥その他関連機器	⑥エアコン
⑥その他関連機器	⑦その他関連機器	⑦押ボタン		
		⑧かご室感応		
		⑨その他関連機器		

【記号の意味】 ☒ 異常ありませんでした ☐ 手入れを実施しました ☒ 修理、交換を要します ☐ 今回の点検項目ではありません ☒ 該当ありません

※1:小荷物専用昇降機は出し入れ口を示します。 ※2:フロン排出抑制法に従い、点検記録の保存が必要です。

●1日1回運転前に試乗して、異常のないことを確認下さい。

●詳しくは弊社社員にお尋ね下さい。又は 管理統本をご覧下さい。

AS2330 2304 50AM

エレベーターリモート点検報告書

報告日：2024年04月24日

吹田市立健都ライブラリー

アクセス
ナンバー

82-16686

作業責任者:

故障や緊急時のご連絡は

☎

点検日などのお問い合わせは

☎

2024年03月23日～2024年04月22日までのリモート点検結果についてご報告申し上げます。

当月における異常受信は、ありません。

総合所見

号機名▶ 001

1.制御関連機器	✓		
2.かご関連機器	✓		
3.昇降路内関連機器	✓		
4.乗場関連機器	✓		
5.運転性能	✓		

稼働実績

号機名▶	001		
走行距離	22.4 km	km	km
走行時間	11.5 時間	時間	時間
戸の開閉	3,143 回	回	回

1.制御関連機器

号機名 001

①機器温度	✓		
②ブレーキ(バルブ)動作状態	✓		
③接触器動作状態	✓		
④制御機器動作状態	✓		

2.かご関連機器

号機名 001

①戸の開閉状態	✓		
②押ボタン動作状態	✓		
③ドアスイッチ動作状態	✓		
④照明点灯状態			
⑤インターホン電源電圧状態	✓		
⑥停電灯点灯状態	✓		

3.昇降路内関連機器

号機名 001

①安全スイッチ動作状態	✓		
-------------	---	--	--

4.乗場関連機器

号機名 001

①戸の開閉状態	✓		
②押ボタン動作状態	✓		
③ドアスイッチ動作状態	✓		

5.運転性能

号機名 001

①起動状態	✓		
②加速状態	✓		
③一定速走行状態	✓		
④減速状態	✓		
⑤着床状態	✓		

【記号の意味】 ✓ 正常です △ 点検の結果、変更が確認されました / 該当ありません

受信日時 号機 階床 内容

自動通報・お客様
からの故障連絡等

●1日1回運転前に試乗して、異常のないことを確認下さい。
●駅居みそに小石等異物が混入した場合は、故障の原因になりますので、
取り除いて下さい。
※詳しくは弊社社員にお尋ね下さい、又は 管理課本をご覧ください。



AS2310・2204 SP