



以降給水設備改修配置図2参照

運動場

25

25

倉庫

△
通用門
(工事用出入口)

配置図 S=1/200

- 注) 1. 新設を示す。
----- 既設を示す。
+----- 既設管継ぎを示す。
★
2. 埋設配管の分岐及び曲がり部には埋設標示を設置すること。
バルブには表示プレートを取付けること。
3. 止水栓は全て甲型とし、バルブキーを納品のこと。
4. 運動場は表層100mmを真砂土に入替のこと。

工事名	吹田市立吉江台小学校大規模改築3期工事（機械設備工事）		
図面名	給水設備 改修配置図3		
縮尺	1/200	番号	M-07
		年月日	H25.10

