

質疑回答書

令和 6年 7月 10日

吹田市水道部

業務名 泉浄水所 No.1配水池清掃業務

番号	項目	質 疑 事 項	回 答
1	仕様書 1-6-(6)	(ア)現場責任者 貯水槽清掃作業監督者について現場責任者が水中ロボット操縦者を兼ねる場合は、別途配置することとなっておりますが兼任することはできないでしょうか。	兼任は不可です。