吹一保育園ほかI園GHPエアコン購入に係る質疑回答

No.	項目	質疑	回答
I	仕様書	<p>両保育園ともに冷媒配管は基本、再利用との認識でお間違いないでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。ただし、更新にあたり、再利用できない箇所（接続部や劣化が激しい箇所等）については更新をお願いします。</p>