

質 疑 回 答 書

令和7年4月18日

工事名又は業務名

吹田市立片山中学校ほか2校トイレリニューアル工事設計業務

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
別紙5 石綿含有分析調査実施要領について ○配管ピット内のサンプルを採取時、酸素濃度等の安全確保が確認できない場合、市側で対応をお願いしますでしょうか。 ○サンプル採取の数量が増える場合、費用は別途追加いただけるのでしょうか。 ○サンプル採取除去後の補修は、ペンキでのタッチアップ程度でよろしいでしょうか。(タイル補修、保温材補修、パッキン補修等は困難であるとするため)
回 答
○採取場所の安全が確保できないことがわかる資料を提示のうえ、調査職員と協議してください。 ○サンプル採取の数量の増加は想定していません。 ○補修については、タッチアップ程度で構いません。サンプル採取後については「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(厚生労働省、環境省)に基づいてアスベストの飛散防止処置を行ってください。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
竹見台中学校配置図兼1階平面図について 特記仕様書2ページにある〔②系統〕ウ 改修面積 23㎡×1箇所とありますが、配置図では2箇所図示されてます。改修箇所は2箇所と考えてよろしいでしょうか。
回 答
②系統のトイレ改修に伴い下階になる給食配膳室の天井に影響がある範囲も配置図兼1階平面図に記載しています。トイレ改修箇所については特記仕様書通り1箇所と考えてください。

質 疑 回 答 書

令和7年4月18日

工事名又は業務名

吹田市立片山中学校ほか2校トイレリニューアル工事設計業務

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 3と4 頁 設計図書: 頁)
1. 特記仕様書P-3の第2.1.(2)アについて、便器の洋式化とありますが洗浄便座は必要ですか。 2. 特記仕様書P-3の第2.1.(2)について、仮設便所の検討は不要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合、規模や確認申請手続きの有無、申請手数料は本業務に含むか否かについて御教示下さい。 3. 特記仕様書P-3の第2.1.(2)について、一次側の電気容量について電気容量の不足の場合、キュービクル改修は今回必要でしょうか。
回 答
1. 車椅子トイレ、職員トイレ、支援学級の生徒が使用するトイレについては、設置の検討が必要です。 2. 仮設便所の検討は不要です。 3. 電気容量の不足は想定しておりませんが、不足する場合、キュービクルの改修は今回設計に含みます。
質 疑 事 項 (図面番号: 竹見台-16番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
1. 竹見台中学校の2階の高規格化トイレ一部洋式化トイレ改修について下階(1階)のWCの天井の解体が必要と考えられますが、照明器具は既設照明器具の撤去・再取付ですか。それとも撤去・新設ですか。
回 答
1. 下階のWCの照明器具はLED照明になっているため、一時取外し・再取付でお考え下さい。

質 疑 回 答 書

令和7年4月18日

工事名又は業務名

吹田市立片山中学校ほか2校トイレリニューアル工事設計業務

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 別紙5 頁 設計図書: _____ 頁)
PCB調査・分析は無いものと考えてよろしいでしょうか。
回 答
設計業務でPCB分析はありません。 PCB含有可能性のある器具を更新する場合は、工事内で調査・分析を行う設計としてください。
質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
回 答