

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名

市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号:M-32・36番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
厨房機器にコンビオープンがありますが、コンビオープンの排水は100℃あるため厨房排水管にHTVPの使用はできないと思われます。 100℃を超える厨房高温排水管はDVLP、通常の厨房排水管はHTVPで見積をして宜しいでしょうか。 御指示宜しく申し上げます。
回 答
100℃を超える厨房高温排水管は、SGPでお願いします。通常の厨房排水管はHTVPでよろしいです。
質 疑 事 項 (図面番号:M-24・31・32・34番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
壁掛手洗器:L30DM(3台+6台)は、機器表の付属品欄に連結管や排水ホッパーなど電気温水器の付属品の記載がありますが、電気温水器の記載はなく、平面図にも電気温水器の記載はありません。 壁掛手洗器には電気温水器を見込まず、下記の記載されていた付属品は見積もりに含めないと考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しく申し上げます。 ・接続口キャップ:TH651 ・排水ホッパー:RHE97H-25 ・連結管:RHE436-75 ・止水栓:TL345C
回 答
お考えのとおりです。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名

市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-24 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
壁掛手洗器:L30DM本体は水栓の取付穴以外に水石鹸入れの取付穴も開いておりますが、付属品項目に水石鹸入れがありません。 水石鹸入れは、見積に含めず穴は蓋で塞ぐという考えで宜しいでしょうか。 御指示宜しくをお願いします。
回 答
お考えのとおりです。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
再公告では、工期は市議会可決後～令和10年3月17日と記載されていますが、本体工事の着工はいつ頃となるかお教え願います。
回 答
令和8年11月頃からの着工を想定しています。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名

市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号:M-06・12番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
機器表に室外機基礎(鋼材共)は建築工事と記載していますが、室外機用一次鋼材・補助鋼材共に建築工事と考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願いします。
回 答
室外機用一次鋼材は建築工事、その他の補助鋼材は本工事とします。
質 疑 事 項 (図面番号: M-02 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
特記仕様書に矩形ダ外の工法についての記載がありません。 矩形ダ外はコーナーボルト工法と考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願いします。
回 答
お考えのとおりです。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名

市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-05 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
天吊金具の振止支持方法について、階高4100Hに対して天井高2700Hの為、吊長さが1500H以内、100kg未満を満たすので振止ブレースと考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願いします。
回 答
お考えのとおりです。
質 疑 事 項 (図面番号: M-12・39 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
配管支持架台について、工事区分が記載されておりません。 配管支持架台は、建築工事と考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願いします。
回 答
配管支持架台は機械設備工事です。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名

市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-23・30 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
平面詳細図(2)のX6-Y5通りにあるPSにガス瞬間湯沸器(GHW-2・GHW-3)が2台設置していますが ガス瞬間湯沸器(GHW-2)は上方排気型、ガス瞬間湯沸器(GHW-3)は強制給排気型が同じPSに 設置しています。 機器表の型番・燃焼方式で宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願いします。
回 答
機器表の型番・燃焼方式でよろしいです。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
仮設工事区分表について、現場事務所・仮設便所は主たる工事(建築工事)が一括払いして設置 して各業者にてお支払すると記載されていますが、私財置場・作業員詰所も主たる工事(建築工事) にて設置すると考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願いします。
回 答
資材置場・作業員詰所については、区分表で各工事ごととしています。受注者間で協議の上、 決定してください。