質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)　特記仕様書 本工事における掘削土の仮置きヤードを設置されているのでしょうか。仮置きヤードの位置をご教示願います。
回　答
仮置きヤードについては、事業区域が広範囲であり、施工順序及び時期により変わるため、施工計画のなかで決定するものです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書に対する質問です。 ・経費一覧表についてご教示ください。 ①歩掛年度、②経費工種区分、③現場環境改善費(率分)計上区分、④施工地域・工事場所による補正、⑤前払い支出割合区分、⑥契約保証による補正、⑦週休2日補正の有無及び労務費や諸経費などの補正率、⑧ICT間接費補正の有無及び補正率、⑨真夏日補正の有無及び補正率、⑩諸経費から控除する項目(土壌試験など)について、ご教示ください。
回　答
①令和7年度 ②道路改良工事 ③大都市(1),(2) 市街地です。 ④市街地(DID補正)【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】 ⑤35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】 ⑥金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率＋0.04%】 ⑦(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】 ⑧補正有り【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】 ⑨補正なし ⑩【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書に対する質問です。 ・本工事の単価適用年月をご教示ください。
回　答
令和8年7月です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
設計図書に対する質問です。 積算基準は、「建設工事積算基準　令和8年度(令和8年9月1日改定)大阪府都市整備部」を採用されていますか。もしくは「土木工事標準積算基準　令和8年4月　国土交通省」でしょうか。
回　答
令和7年度国土交通省土木工事標準積算基準です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
設計図書に対する質問です。 ①物価資料単価(材料単価・賃料等)は、何月号を使用していますか。 ②土木コスト情報・土木施工単価(市場単価)は、何月号を使用していますか。 ③物価資料、土木コスト情報・土木施工単価は、二誌安値採用と考えてよろしいでしょうか。 ④物価資料は、WEB物価・積算資料電子版も含めて採用していると考えてよいでしょうか。 ⑤機械賃料は、長期割引を適用されていますか。 ⑥建設機械損料は、令和8年版でしょうか、もしくは令和7年版でしょうか。
回　答
①令和8年7月号です。 ②令和8年7月号です。 ③お見込みのとおりです。 ④お見込みのとおりです。 ⑤設計書のとおりです。 ⑥令和7年度版です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　134　頁）
設計図書に対する質問です。 67号明細書についてご教示ください。 ①鋼矢板は、購入品でしょうか。購入品の場合、新品、中古の区分、賃料の場合はリース期間をご教示ください。 ②電気溶接機の日数が空白のため、日数をご教示ください。 ③残存型枠ラクパネ工の歩掛をご教示ください。 ④鋼矢板圧入工(硬質地盤対応型)は、標準積算基準外の特殊な歩掛を使用しているのでしょうか。下位代価の83号代価表で使用している歩掛をご教示ください。
回　答
①購入品で新品です。 ②時間に関する数量は公開しておりません。 ③見積りによります。 ④見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:486、487　頁）
設計図書に対する質問です。 97号、98号代価表のPC壁体工法で採用されている、PC壁体材料費、施工歩掛をご教示ください。
回　答
見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書に対する質問です。 156号、158号、159号、160号、162号、163号、164号、165号、167号、169号代価表のプレキャスト擁壁について、採用された単価をご教示ください。
回　答
見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書に対する質問です。 140号明細書の労務費について、人数や仕様などの詳細をご教示ください。 また、171号代価表のエコボックスについて、採用された単価をご教示ください。
回　答
見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　219頁）
設計図書に対する質問です。 141号明細書についてご教示ください。 ①電気溶接機の日数が空白のため、日数をご教示ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　635　頁）
設計図書に対する質問です。 227号代価表についてご教示ください。 アルミ矢板建込工は、下水道用設計標準歩掛の管路土留工・アルミ矢板土留の歩掛を採用されているのでしょうか。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　790、792頁）
設計図書に対する質問です。 ①358号代価表のIBボックス工法の材料費、359号代価表のスライド布設工、スライドレール工、グラウト工の労務歩掛をご教示ください。 ②359号代価表のうち、基礎砕石1式、均しコンクリート1式となっていますが、下位代価表がございません。仕様や数量をご教示ください。
回　答
①見積りによります。 ②基礎砕石RC-40、均しｺﾝｸﾘｰﾄ18Nとし、数量については図面番号B-7のとおりです。 見積りによる積算のため下位代価表はございません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　490　頁）
設計図書に対する質問です。 101号代価表の目地充填工費【透水防砂材】とありますが、こちらで採用されている歩掛をご教示ください。
回　答
見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　750頁）
設計図書に対する質問です。 325号代価表の高性能次世代型マンホールふたの採用されている単価をご教示ください。
回　答
見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:640～650頁）
設計図書に対する質問です。 232号代価表のアルミ矢板賃料ですが、賃料日数および数量をご教示ください。以下、235号代価表までのアルミ矢板賃料日数と数量、236号から241号代価表までの軽量金属支保材の賃料日数と数量、242号の水圧ポンプの賃料日数と数量をご教示ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 825～827頁）
設計図書に対する質問です。 390号代価表と391号代価表の数量が空白となっているため、各数量をご教示ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 830頁）
設計図書に対する質問です。 394号代価表についてご教示ください。 ①軽油の数量が空白のため、数量をご教示ください。 ②用水費144.7m3となっていますが、水道代をご教示ください。
回　答
①3053Lです。 ②代価表394号の用水費の単価は495円/m3で積算しています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　394頁）
設計図書に対する質問です。 ・7号代価表のラフテレーンクレーンの数量が空白のため、数量をご教示ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　439頁）
設計図書に対する質問です。 ・52号代価表の「吹田市雨水枡300*400」ですが、単価の出典根拠をご教示ください。
回　答
見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 877頁）
設計図書に対する質問です。 ・440号代価表の見出し部分には、生コンクリート仕様が18-8-40(高炉)とあり、施工パッケージの積算部は18-8-25(20)高炉となっています。18-8-25(20)高炉で積算されていると考えてよろしいでしょうか。
回　答
設計書のとおり「生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)（高炉）」として積算しています。必要に応じて設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　476頁）
設計図書に対する質問です。 ・スクラップは単価でマイナス計上されていると考えてよろしいでしょうか。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　527頁）
設計図書に対する質問です。 ・136号から151号代価表に掲載されているコンクリート擁壁は、物価資料からの計上でしょうか。もしくは見積単価でしょうか。物価資料の場合は製品名を、見積単価の場合は採用された単価をご教示ください。
回　答
見積りによります。 単価は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 633頁）
設計図書に対する質問です。 ・225号代価表の埋設標識テープですが、歩掛出典根拠をご教示ください。
回　答
令和7年度水道事業実務必携によります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　13頁　設計図書:　1頁）
設計図書等に対する質問 ・歩掛年度は令和7年度と想定されますが、積算単価は令和8年8月単価でしょうか。ご教示願います。また、工種区分をご教示願います。 ・佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)特記仕様書(2/8)に4週8休の取組【通期の週休2日】の記載があります。積算において週休2日の補正はなしでしょうか。ご教示願います。
回　答
積算単価は令和8年7月単価です。 工種区分は道路改良工事です。 (現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　218頁）
設計図書等に対する質問 ・140号明細書　労務費の内訳をご教示願います。
回　答
見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
本工事の工種区分は「道路改良工事」でしょうか。異なる場合はご教授願います。 また、単価適用年月日をご教授下さい。
回　答
お見込みのとおりです。 単価適用年月日は令和8年7月です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書に対する質問期間が約一週間とあまりにも短いと思います。 公平な入札執行のためにも期間の延長はできないでしょうか。
回　答
入札スケジュールの都合上質疑期間の延長は対応できかねます。 御意見として今後の参考とさせていただきます。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　5/8　　頁　設計図書:　　頁）
現段階で想定している計画工程を提示願います。
回　答
計画工程は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　1002　頁）
設計書　1002頁　　経費一覧表に一般土木(国交省)/令和7年度と記載しています。 積算基準についてご教授ください。 ①　歩掛　令和　7　年度　国土交通省　土木工事標準積算基準書　と考えてよろしいのでしょうか。 ②　経費　令和　7　年度　国土交通省　土木工事標準積算基準書　と考えてよろしいのでしょうか。 ③　物価資料単価(材料単価・賃料等)は　令和　7　年　1月　物価資料　と考えてよろしいのでしょうか。 ④　土木コスト情報・土木施工単価(市場単価)は　2026年　1月　と考えてよろしいのでしょうか。 ⑤　物価資料、土木コスト情報・土木施工単価は、二誌安値　でよろしいのでしょうか。 ⑥　物価資料は、WEB物価・積算資料電子版を使用していますか。 ⑦　労務単価　令和　7　年　3月　公共工事設計労務単価　と考えてよろしいのでしょうか。 また、①～⑦の上記で相違がある場合は、 年度、月　の詳細をご教授ください。
回　答
①　お見込みのとおりです。 ②　お見込みのとおりです。 ③　令和8年7月号です。 ④　令和8年7月号です。 ⑤　お見込みのとおりです。 ⑥　お見込みのとおりです。 ⑦　労務単価は令和8年3月公共工事設計労務単価です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
経費算出条件についてご教授ください。 ① 【工種区分】は『河川・道路構造物工事』でよろしいのでしょうか。 ② 【現場環境改善費】は『計上有り・大都市・市街地』でよろしいのでしょうか。 ③ 【施工地域補正】は『市街地(DID)』でよろしいのでしょうか。 ④ 【ICT間接費補正】は『無し』でしょうか。 ⑤ 【前払金支出割合補正】は『35%を超えるもの』でよろしいのでしょうか ⑥ 【契約保証費の有無】は『有り、金銭補償一般管理費に含む(0.04%)』でよろしいのでしょうか。 ⑦ 週休二日補正は『現場閉所・通期工期・単位』と考えてよろしいのでしょうか。 ⑧ その他は補正はない と考えてよろしいのでしょうか。 また、上記①～⑧で相違がある場合は詳細をご教授ください。
回　答
① 道路改良工事です。 ② お見込みのとおりです ③ お見込みのとおりです。 ④ 補正有り【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】 ⑤ お見込みのとおりです。 ⑥ お見込みのとおりです。 ⑦ (現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】 ⑧ お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
本工事において 経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)対象外となる項目がある場合、詳細をご教授ください。
回　答
【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
本工事に計上される機械賃料は、すべて長期割引ありと考えてよろしいのでしょうか。また、適用されていない工種がありましたら詳細をご教授ください。
回　答
設計書記載のとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　7　頁　設計図書: 1002　頁）
7.土工について　(1)施工一般　2つ目・本工事では、・・・・・不足する埋め戻し材については、のあと文章が記載されていません。詳細をご教授ください。
回　答
(1)施工一般　2つ目・本工事では、・・・・・不足する埋め戻し材については、本工事で生じる建設発生土を想定しております。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:16、21頁　設計図書:　　頁）
16頁の13.交通誘導警備員　昼間　5391人と記載されています。これは21頁に記載されている交替要員を含む人数と考えてよろしいのでしょうか。または、交通整理員の労務単価に交替要員の労務費がふくまれているのでしょうか。詳細をご教授ください。
回　答
交代要員を含む人数を計上しており、労務費を補正していません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　1002　頁）
残土等処分について　土の比重を1.8で考えていますか。ご教授ください。
回　答
処分量及び処分単価についてはm3にて積算しています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
協会要領を使用している場合は、令和7年度版を最新として使用されていますか。『令和8年度版』は使用していないと考えてよろしいですか。ご教授ください。
回　答
下水道用設計標準歩掛表については、令和7年度版を使用しています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 640～650 頁）
232～242号代価表 の(賃貸)の数量 又は 各部材のリース期間 をご教授ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 683～694 頁）
271～282号代価表 の(賃貸)の数量 又は 各部材のリース期間 をご教授ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 704～710　頁）
288～294号代価表　の(賃貸)の数量　又は　各部材のリース期間　をご教授ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 720～731 頁）
301～312号代価表 の(賃貸)の数量 又は 各部材のリース期間 をご教授ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 744～748 頁）
320～324号代価表 の(賃貸)の数量 又は 各部材のリース期間 をご教授ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質 疑・回 答 書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 753～764 頁）
328～339号代価表 の(賃貸)の数量 又は 各部材のリース期間 をご教授ください。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　456　頁）
設計書　68号代価表　鉄筋工[市場単価]に「【R8.01】鉄筋工　加工・組立[手間のみ]」と記載されています。工事着手は議会承認後となりますが、鉄筋の単価について積算単価と実勢単価に乖離が発生した場合は、受注後の設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。
回　答
鉄筋材料単価については、国からの通知によるものとします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　7頁)
「設計図書等に対する質問」 制限付一般競争入札(総合評価落札方式)実施要領　24事後審査(2)ア配置予定施術者等調書に営業所における専任の技術者(氏名)を記載することにあります。全国に営業所を構えている場合、こちらに記載するのは全国の専任技術者を記載するのでしょうか？それとも大阪府内にある営業所の専任技術者だけを記載すればよろしいのでしょうか？ご教示願います。
回　答
「営業所における専任の技術者(氏名)」欄ですが、入札に参加する営業所の専任技術者の氏名を記載してください。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　7頁)
「設計図書等に対する質問」 制限付一般競争入札(総合評価落札方式)実施要領　24事後審査(2)ア配置予定施術者等調書に営業所における専任の技術者(氏名)を記載することにあります。専任技術者の記載のエビデンスは求められていませんが、提出は不要でしょうか？ご教示願います。
回　答
専任技術者の根拠書類の提出は不要です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 適用する歩掛年度についてご教示下さい。
回　答
令和7年度です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 適用する単価月についてご教示下さい。
回　答
令和8年7月です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 経費対象外となる項目についてご教示下さい。
回　答
【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 水道料金をご教示ください。
回　答
代価表394号の用水費の単価は495円/m3で積算しています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 水道料金を処分費として取り扱うかについてご教示下さい。
回　答
処分費の対象としておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 水道料金の計上方法について(基本料金・下水道料金の取扱い水道料金に含めるかどうか)ご教示下さい。
回　答
吹田市の臨時用水道料金によります。基本料金・下水道料金は含まれておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 ICT間接費補正の有無についてご教示下さい。
回　答
補正有り【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 諸経費の週休二日補正の有無についてご教示下さい。
回　答
(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 経費の工種区分についてご教示下さい。
回　答
工種区分は道路改良工事です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 施工地域および工事場所による補正区分についてご教示下さい。
回　答
市街地(DID補正)【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
「設計図書等に対する質問」 共通仮設費・現場管理費の丸めについて(1000円丸め等)ご教示下さい。
回　答
共通仮設費率計上分及び現場管理費については、1000円未満を切り捨てし、1000円丸めとします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
当初設計での単価採用年月をご教示願います。
回　答
令和8年7月です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
歩掛区分は一般土木(国交省)／令和7年度となっていますが、週休二日補正はされているかご教示願います。
回　答
(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計書　造成工－仮設防災施設 指定仮設であり、変更が必要な場合は設計変更対象となると考えてよろしいか。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　2頁　設計図書:　　頁)
特記仕様書　P2 (3)他の佐井寺西土地区画整理事業との相互協力について 相互協力で、具体的な事案(設計変更)が必要となった場合、変更対象となると考えてよろしいか。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
当工事において、「部分引き渡しはない」と考えますが、よろしいか。
回　答
現時点ではありません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　2頁　設計図書:　　頁）
特記仕様書 P2 (4)桃山台水路への流入管路などの排水機能確保について 具体的な対応については、当初設計の数量に計上されているのでしょうか。そうでない場合、変更対象と考えてよろしいか。
回　答
計上しておりません。 設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　7　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問 特記仕様書の7頁、7.「土工について～」の文章中に抜けがありますので修正のほどお願い致します。
回　答
施工一般　2つ目・本工事では、・・・・・不足する埋め戻し材については、本工事で生じる建設発生土を想定しております。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問 公告文3頁記載の(8)総合評価に関する書類の提出様式につきまして指定はありますのでしょうか。ご教示願います。
回　答
技術提案書作成要領のとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問 公告文3頁記載の(8)総合評価に関する書類の提出方法につきまして各資料毎のPDFを圧縮したZIPファイルにまとめてご提出する形、もしくは各資料を一つのPDFにし、圧縮したZIPファイルでご提出する形でしょうか。ご教示願います。
回　答
技術提案(課題1～3)【別紙2-(1)～(3)】の圧縮したZIPファイルと技術審査資料【別紙3～6】のZIPファイルを提出してください。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問 優良工事表彰について落札決定基準では、優良工事表彰について、受賞1案件につき1回のみ利用できる。また、受章案件を利用(申請)して契約締結した場合、他案件には利用できない。と記載があります。今回、利用(申請)したが不落札だった場合、次回工事あるいは次年度発注工事では、利用(申請)は可能でしょうか。詳細についてご教示願います。
回　答
今後発注する工事の落札決定基準によります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問 技術提案書　作成要領【総合評価方式　技術提案型】2ページ目資料作成方法⑥では課題1～3のPDFだけをZIPにするように読めます。一方、⑨では”「圧縮した技術提案書及び技術審査資料【別紙3～6】」をメールで送信”とあります。 つまりは、技術提案(課題1～3)【別紙2-(1)～(3)】については圧縮フォルダにまとめて提出しそれ以外の書類は圧縮せず、メールに添付して提出すると考えてよろしいでしょうか。
回　答
技術提案(課題1～3)【別紙2-(1)～(3)】の圧縮したZIPファイルと技術審査資料【別紙3～6】のZIPファイルを提出してください。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問 公告文3頁記載の(8)総合評価に関する書類の提出方法についてメールの容量の上限について記載がありません。容量が大きくなると予想されますが、上限があればご教示願います。併せて、上限を超過する場合の対応についてご教示願います。
回　答
メールで受信できる容量は1通当たり20MBまでです。これを超過する場合は、ファイルを分割して添付し、メール本文に分割していることを記載した上で、提出してください。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問 特定建設工事共同企業体協定書及び委任状の記載について記入例には第1条(1)吹田市発注に係る〇〇工事「電子入札案件」～と記載例がありますが、配布されております様式には「電子入札案件」の文言が記載されておりません。配布された様式通りに記載がない状態で作成して問題ないでしょうか。ご教示願います。
回　答
「電子入札案件」の記載は不要です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
残土処理について 「質問対象資料」:設計書 「質問箇所(頁)」:2号内訳書 土砂の運搬、処分については、土質区分、施工数量等に応じて設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
仮設工計画図について 「質問対象資料」:図面、特記仕様書 「質問箇所(頁)」:Y79号-19,20,21,22、5/8頁(5) 擁壁に近接する建物基礎を鋼管杭で仮受施工を行いますが、本工事が竣工、契約不適合責任期間が満了した後で、且つ、受注者の民法上の瑕疵が無い場合、後年、建物に不具合が発生しても、受注者は免責と考えてよろしいでしょうか。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
本工事との関連工事について 「質問対象資料」:設計書、図面、仕様書 「質問箇所(頁)」:－ 本工事の現場着手時に、現地で施工を行っている他の関連工事について、工事範囲、工事内容、工期等、具体な内容をご教示願います。
回　答
阪急千里線と交差する箇所については、阪急電鉄株式会社が立体交差等工事を実施しており、令和11年度末完成予定です。 B4ブロックとB5ブロックの境目付近では、下水道工事を実施しており、令和9年9月頃完了予定です。 その他工事については明確な日程は分かりませんが、今後、ライフラインの整備工事等が想定されます。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
前工事(先行工事)からの引継ぎについて 「質問対象資料」:設計書、図面、仕様書 「質問箇所(頁)」:ー 前工事(先行工事)から本工事に引き継ぐ仮設材、資機材、仮設備等、具体な内容をご教示願います。
回　答
仮設材として、万能壁、工事用ﾌｪﾝｽ、門扉、排水ポンプ、敷鉄板があります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
阪急千里線近接作業について 「質問対象資料」:特記仕様書 「質問箇所(頁)」:6/8頁 19 阪急千里線近接作業については、特記仕様書に「鉄道事業者と十分協議を行い、その指示に従い必要な措置を行うものとし、設計変更の対象とする。」と記載がありますが、鉄道施設の計測監視、施工時間の制約による増額など、その条件に応じて設計変更協議の対象となると考えてよろしいでしょうか。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
連絡通路(箱型函渠)一般構造図について 「質問対象資料」:図面 「質問箇所(頁)」:図面番号D-49 連絡通路用箱型函渠の施工に際し、阪急電鉄箱型函渠と近接作業となりますが、工事の順序については、本工事が先行すると考えてよろしいでしょうか。阪急電鉄工事が先行する場合、掘削時の短辺方向の切梁反力を得ることが難しいと考えます。具体な施工順序等をご教示ください。
回　答
阪急電鉄の工事が先行となり、阪急電鉄の既存立坑を利用しての工事を想定しております。 具体的な施工順序については、契約後提示いたします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
工事の実施に伴う家屋調査等について 「質問対象資料」:設計書、図面、仕様書 「質問箇所(頁)」:－ 前工事(先行工事)の施行に際し、工事の影響の及ぼす範囲で、着手前に家屋調査等を実施されていますのでしょうか。また、実施されているならば、対象範囲をご教示ください。
回　答
事業区域に近接する家屋等132件で実施済みです。具体的な対象範囲については、契約後に提示します。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
工事の実施に伴う家屋調査等について 「質問対象資料」:設計書、図面、仕様書 「質問箇所(頁)」:ー 本工事の施行に際し、家屋調査等を行う必要が生じた場合には、設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
不足する埋め戻し材について 「質問対象資料」:仕様書 「質問箇所(頁)」:7.土工について (1)一般施工 「･･･。不足する埋め戻し材については、」以降の記載がありません。その内容をご教示ください。
回　答
本工事では、･････不足する埋め戻し材については、本工事で生じる建設発生土を想定しております。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
本工事の①経費世代、②経費工種、③施工地域補正、④現場環境改善費有無とその施工地域補正、⑤前払支出割合区分、⑥契約保証による補正、⑦4週8休補正有無についてご教示ください。
回　答
①令和7年度 ②道路改良工事 ③市街地(DID補正)【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】 ④計上有り・大都市(1),(2) 市街地 ⑤35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】 ⑥金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率＋0.04%】 ⑦(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
本工事の単価適用年月と単価地区をご教示下さい
回　答
令和8年7月です。単価地区は池田・茨木土木事務所管内(茨木・高槻)です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
積算基準について、「建設工事積算基準-大阪府」、「国土交通省土木 工事積算基準」、どちらを採用しているでしょうか。また採用年度をご教示願います。
回　答
令和7年度国土交通省土木 工事積算基準です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
(1)物価資料単価(材料単価・賃料等)は、何月号を使用していますかご教示願います。 (2)土木コスト情報・土木施工単価(市場単価)は、何月号を使用していますかご教示願います。 (3)物価資料、土木コスト情報・土木施工単価は、二誌安値採用と考えて宜しいでしょうか。 (4)物価資料は、WEB物価・積算資料電子版を採用していると考えて宜しいでしょうか
回　答
(1)令和8年7月号です。 (2)令和8年7月号です。 (3)お見込みのとおりです。 (4)お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
諸経費対象外項目がありましたら全てご教示ください。
回　答
【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
積算について、経費計算に真夏日率補正は計上されていますか。ご教示ください。
回　答
計上しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
積算について、経費計算(共通仮設費率分・現場管理費)にICT間接費補正は計上されていますか。ご教示ください
回　答
補正有り【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
積算について、経費計算に緊急工事補正は計上されていますか。ご教示ください。
回　答
計上しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
積算について、経費計算に砂防・地滑り工事補正は計上されていますか。ご教示ください
回　答
計上しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
スクラップ費用は間接工事費及び一般管理費の対象外と考えてよろしいでしょう。ご 教示願います。
回　答
【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 については、経費対象外です。 【284号明細書】鉄スクラップヘビーH3は経費対象として積算しています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
積算について、物価資料単価は二誌平均または二誌安値のいずれを採用されていますか。また WEB建設、積算資料別冊の有無をご教示ください。
回　答
WEB建設、積算資料別冊含めて二誌安値を採用しております。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
積算について、労務費・機械賃料および経費計算(共通仮設費率分・現場管理費)にかかる週休二日補正係数をご教示ください。
回　答
(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
一般管理費等の対象額より除外された項目を全てご教示ください。
回　答
【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
本工事の経費の計算において、ICT間接補正の有無をご教示ください。
回　答
補正有り【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
本工事の積算において、物価資料掲載単価を使用している採用年月、適用地区をご教示ください
回　答
令和8年7月です。単価地区は池田・茨木土木事務所管内(茨木・高槻)です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
積算について、重機の賃料は原則長期割引を適用していると考えてよろしいでしょうか。適用されない工種がありましたらご教示ください。
回　答
設計書記載のとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
仮設材運搬費について、割増率は計上されていますか。ご教示ください。
回　答
計上しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:12、13頁　設計図書:1003～1005頁）
①本工事の歩掛区分及び、経費年度は記載の通り、令和7年度でよろしいでしょうか。 ②本工事の単価適用年月及び、工種区分をご教示願います。 ③本工事の施工地域・工事場所による補正をご教示願います。 ④一般管理費率補正の内、「前払金支出割合による補正」において、本工事の前払金支出割合区分は35%以上でしょうか。 ⑤一般管理費率補正の内、「契約保証に係る補正」において、本工事の積算上の契約保証に係る補正は、「金銭的保証を必要とする場合」でしょうか。 ⑥週休2日補正の補正係数は、労務費(1.02)、共通仮設費率(1.02)、現場管理費率(1.03)でしょうか。
回　答
①お見込みのとおりです。 ②令和8年度7月です。道路改良工事です。 ③市街地(DID補正)【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】です。 ④35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】です。 ⑤金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率＋0.04%】です。 ⑥(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 219頁）
140号明細書のエコボックス型【3号、4号擁壁】において、労務費の数量が1式と記載されています。数量をご教示願います。
回　答
見積りによります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 239頁）
157号明細書のアルミ土留において、232号～242号の「アルミ矢板」、「軽量金属支保賃料」の賃貸期間が不明です。賃貸期間をご教示願います。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 370頁）
277号明細書の鋼管杭撤去において、「バックホウ」、「プラント」、「発動発電機」の運転日数が不明です。運転日数をご教示願います。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 372頁）
278号明細書のPHC杭撤去において、「バックホウ」、「プラント」、「発動発電機」の運転日数が不明です。運転日数をご教示願います。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　番　仕様書:　頁　設計図書:457、799、800、886頁)
68号、365号、366号、447号代価表の鉄筋工[市場単価]は、週休2日補正の補正係数(1.02)を考慮しますか。 また、鉄筋工は令和8年度から市場単価から標準歩掛に変更となりましたので、設計変更の対象になりますか。
回　答
(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】です。 歩掛については設計変更協議の対象としません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書: 826、828頁）
390号代価表の労務費、391号代価表の機械器具損料費において、「ガイドホール削孔工」、「高圧噴射工」、「足場整地・排泥液処理工」、「ラフテレーンクレーン」の日数が不明です。日数をご教示願います。
回　答
時間に関する数量は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　831頁）
394号代価表の動力・用水費において、「用水費」は処分費扱いでしょうか。または、費用は未計上で設計変更対象なのでしょうか。ご教示願います。
回　答
処分費として計上しておりません。 別途、泥水処分として計上しております。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　860頁）
422号代価表の仮受け工において、「鋼管圧入施工」の施工条件が不明です。ご教示願います。
回　答
施工条件は、道路新設の擁壁工事により既存建物下を掘削するにあたっての鉄骨造2階建て住宅仮受防護工事とし、原則として施工中建物は使用したままとしています。なお、ジャッキアップによるレベル調整は行わないものとします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 経費算出条件につきましてご質問させて戴きます。 ①【経費世代】につきましては、『令和8年度』と考えて宜しいでしょうか。 ②【工種区分】につきましては、『道路改良工事』と考えて宜しいでしょうか。 ③【施工地域補正】につきましては、『市街地(DID)(1)-3』と考えて宜しいでしょうか。 ④【前払金支出割合補正】につきましては、『40%補正なし』と考えて宜しいでしょうか。 ⑤【契約保証費の有無】につきましては、『有り、金銭補償 一般管理費に含む(0.04%)』と考えて宜しいでしょうか。 ⑥【現場環境改善費】につきましては『市街地』と考えて宜しいでしょうか。 ⑦【ICT活用工事に於ける経費の計上】につきましては、『有り』と考えて宜しいでしょうか。 ⑧【4週8休補正】の有無及び補正率についてご教示ください。 ⑨【真夏日率補正】は計上されていますか。ご教示ください。 以上、ご教示の程、宜しくお願い致します。
回　答
①令和7年度です。 ②お見込みのとおりです。 ③お見込みのとおりです。 ④35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】です。 ⑤金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率＋0.04%】です。 ⑥大都市(1),(2) 市街地です。 ⑦ICT間接費補正は補正有り【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】です。 ⑧(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】です。 ⑨計上しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
設計図書等に対する質問です。 ①物価資料単価(材料単価・賃料等)は、何月号を使用していますかご教示願います。 ②土木コスト情報・土木施工単価(市場単価)は、何月号を使用していますかご教示願います。 ③物価資料、土木コスト情報・土木施工単価は、二誌安値採用と考えて宜しいでしょうか。 ④物価資料は、WEB物価・積算資料電子版を採用していると考えて宜しいでしょうか。 ⑤労務単価は令和8年3月単価でよろしいでしょうか。異なる場合には詳細をご教示願います。
回　答
①令和8年7月号です。 ②令和8年7月号です。 ③お見込みのとおりです。 ④お見込みのとおりです。 ⑤お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 積算基準について、「建設工事積算基準　令和8年度(令和8年9月1日改定)　大阪府都市整備部」を採用しているでしょうか。ご教示願います。
回　答
令和7年度土木工事標準積算基準　国土交通省を採用しております。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 積算について、重機の賃料は原則長期割引を適用していると考えてよろしいでしょうか。適用されない工種がありましたらご教示ください。
回　答
設計書記載のとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　63頁）
設計図書等に対する質問です。 「仮設材運搬」について、「各種割増(冬期、深夜・早朝)」、「その他の諸料金」は「なし」と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　7頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 擁壁工における平板載荷試験・サウンディング試験については、設計変更の対象でしょうか。 ご教示ください。
回　答
試験を行う必要があれば、設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 昼間施工となっていますが、8時から17時と考えて宜しいでしょうか。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 本工事の積算において、見積歩掛または単価を採用している項目を全てご教示ください。
回　答
国土交通省土木工事標準積算基準、下水道用設計標準歩掛表、水道事業実務必携、積算資料、建設物価、土木コスト情報、土木施工単価、大阪府都市整備部　建設発生土受入価格及び大阪府都市整備部　建設廃棄物等受入価格などに記載のないものについては見積としています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　830頁）
設計図書等に対する質問です。 394号代価表にある『用水費』は経費計算に影響を与える、処分費とされていますか。ご教示ください。 また、計上している単価の出典元についてご教示ください。
回　答
用水費は処分費としていません。代価表394号の用水費の単価は495円/m3で積算しています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 工事用車両の運行について 場外において工事用車両を運行する際、時間的制約はあるのでしょうか。ご教示お願いします。
回　答
登校時間帯においての工事車両の運行は、制約があります。 設計書は、時間的制約なしで積算しています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 本工事施工期間中の物価変動の取扱いについてインフレスライドの対象でしょうか。また、見積採用の資材等につきましてもスライドの対象でしょうか。ご教示ください。
回　答
国からの通知によるところです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　115頁）
設計図書等に対する質問です。 鉄筋工について市場単価となっていますが、当該工事の歩掛は令和7年度採用と考えて宜しいでしょうか。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 本工事の積算において、見積歩掛または単価を採用している項目について採用歩掛及び単価をご教示ください。もしくは見積取得先を全てご教示ください。
回　答
見積採用歩掛及び単価、見積取得先については公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 本工事において計画されている工程表の開示をお願いします。
回　答
計画工程は公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 法面整形について設計書記載の数量は斜率を考慮したものと考えてよろしいでしょうか。 (図面記載数量は「斜率考慮無し」となっています)
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
設計図書等に対する質問です。 物価資料に掲載がない材料が多くあります。資材価格調査等で単価決定されているものと考えますが、その採用単価を全て公表ください。
回　答
見積りによります。単価については公開しておりません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)【函渠工】 特記仕様書P4 （11）施工時間帯について 本工事の施工時間帯は、昼間施工で想定されていますが、作業時間について地元等からの要望により制限が科される場合、積算上の歩掛変更は協議変更の対象になりますでしょうか御教授ください。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)　特記仕様書P2/8『(4)3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用については、共通仮設費率及び現場管理費率に補正係数を乗じている。』とありますが、共通仮設費率補正係数:1.2　現場管理費率補正係数:1.1　との御考えで宜しいでしょうか御教授ください。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
質疑事項(gizyutusyaJV_Daihyo) 本工事に配置予定の技術者ですが、監理技術者と現場代理人の兼任は可能でしょうか。ご教示お願いします。
回　答
監理技術者と現場代理人の兼任は可能です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 事後審査書類で提出する証拠書類の配置予定技術者について、担当している他の工事の完成・引渡しはどの時点で完了しておく必要があるでしょうか。 ①公告日、②入札日、③開札日、④市議会議決日、⑤本契約日、⑥その他 その他の場合は具体的な時期をご教示ください。
回　答
⑤本契約日の前日までに他工事の検査調書等で完成、引き渡しを確認できることが必要です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 設計書1頁の①経費世代及び設計書1003頁以降の経費一覧表について全て空白となっております。補正内容等についてご教示ください。
回　答
①歩掛年度は令和7年度です。 ②工種区分は道路改良工事です。 ③現場環境改善費(率分)計上区分は計上、大都市(1),(2) 市街地 ④施工地域・工事場所による補正は市街地(DID補正)【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】 ⑤ICT間接費補正は補正有り【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】 ⑥前払金支出割合区分は35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】 ⑦契約保証に係る補正は金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率＋0.04%】 ⑧(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 本工事の単価適用年月日をご教示下さい。
回　答
令和8年7月です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 本工事は『「令和9年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置の実施について』が公表された場合、特例措置による新労務単価の特例措置対象工事となりますでしょうか。ご教示ください。
回　答
特例措置の内容により、設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 監理技術者と現場代理人は1名が兼任してもよろしいでしょうか。ご教示ください。
回　答
監理技術者と現場代理人の兼任は可能です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 諸経費対象外項目がありましたらご教示ください。
回　答
【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) ｽｸﾗｯﾌﾟは経費対象、対象外のどちらでしょうか。ご教示ください。
回　答
【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 については経費対象外です。 【284号明細書】鉄スクラップヘビーH3は経費対象として積算しています。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　6/8頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 19　阪急千里線近接作業について 近接作業を行う際に、土木工事責任者などの資格取得者の配置は必要でしょうか。ご教示ください。
回　答
現時点では不要と考えておりますが、鉄道管理者との協議によるところです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　6/8頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 20 擁壁工について 「擁壁工について、宅造擁壁および道路擁壁として費用を見込んでいるが、宅地造成等規制法に基づく協議前であるため、構造が変更となる場合がある。」と記載がございます。変更となった場合、設計変更の対象となりますでしょうか。ご教示ください。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 構造物撤去工事において、建物撤去のアスベスト調査については受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。
回　答
調査が必要となった場合、設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 採用している積算基準は、「令和7年度　国土交通省　土木工事標準積算基準書」でしょうか。 異なる場合には詳細をご教示願います。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 積算について、物価資料単価は二誌平均または二誌安値のいずれを採用されていますか。また WEB建設、積算資料別冊の有無をご教示ください。
回　答
WEB建設、積算資料別冊含めて二誌安値を採用しております。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 入札公告内、「14入札参加資格」に関する記載箇所にて、「本案件と同一の業種」という表記がありますが、「土木一式工事」と読み取って問題ないでしょうか。ご教示ください。
回　答
本案件と同一の業種は土木一式工事です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 仕様書等に作業時間の明示がありません。設計書の全作業を7時から19時まで可能と考えてよろしいでしょうか。また協議により夜間施工が必要となった場合には、設計変更協議の対象となりますでしょうか。ご教示ください。
回　答
作業時間は8時から17時とし、積算しています。 夜間施工については、設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 共通仮設費(率分)の対象額より除外された項目を全てご教示ください。
回　答
【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号明細書、410号明細書】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 現場管理費の対象額より除外された項目を全てご教示ください。
回　答
【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 一般管理費等の対象額より除外された項目を全てご教示ください。
回　答
【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 【124明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 　経費算出条件について下記の通り質問させていただきます。異なる場合には詳細な条件をご教示願います。 ①【工種区分】は『道路改良工事』でしょうか。 ②【施工地域補正】は『市街地(DID)(1)-3』でしょうか。 ③【前払金支出割合補正】は『40%補正なし』でしょうか。 ④【契約保証費の有無】は『有り、金銭補償一般管理費に含む(0.04%)』でしょうか。 ⑤【現場環境改善費】は『大都市(1),(2) 市街地』でしょうか。 ⑥【ICT活用工事に於ける経費の計上】は『あり』でしょうか。
回　答
① お見込みのとおりです ② お見込みのとおりです ③ 35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】 ④ お見込みのとおりです ⑤ お見込みのとおりです。 ⑥ ICT間接費補正は補正有り【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 4週8休の補正について、「吹田市土木部『4週8休工事』」実施要領」より、使用する大阪府都市整備部「週休2日工事」実施要領は令和6年6月1日改正版でしょうか。異なる場合には詳細をご教示願います。
回　答
(現場閉所)通期・工期単位(4週8休)【補正なし】です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 物価資料を採用する材料単価について、以下の通り質問いたします。 ①物価資料単価(材料単価・賃料等)は、何月号を使用していますか。 ②土木コスト情報・土木施工単価(市場単価)は、何月号を使用していますか。 ③物価資料、土木コスト情報・土木施工単価は、二誌安値採用でしょうか。異なる場合には詳細をご教示願います。 ④物価資料は、WEB物価・積算資料電子版を採用していますか。異なる場合には詳細をご教示願います。
回　答
①令和8年7月号です。 ②令和8年7月号です。 ③お見込みのとおりです。 ④お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 労務単価は令和8年3月単価でよろしいでしょうか。異なる場合には詳細をご教示願います。
回　答
お見込みのとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項　(図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁)
(設計図書等に対するもの) 以下の項目は経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)対象外でしょうか。 また、その他に経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)対象外となる項目がありましたらご教示願います。 ①設計書134頁他　鉄スクラップ ②設計書64頁　土壌分析試験及び溶出試験 ③設計書64頁　六価クロム溶出試験
回　答
①【67号明細書、145号明細書】鉄スクラップヘビーH1 【404号代価表、410号代価表】鉄スクラップヘビーH4 は共通仮設費、現場管理費、一般管理費対象外です。 【284号明細書】鉄スクラップヘビーH3は経費対象として積算しています。 ②、③ 【287号明細書】土壌分析試験及び溶出試験 【288号明細書】六価クロム溶出試験 は共通仮設費、現場管理費、一般管理費対象外です。 その他 【124号明細書】硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管(VP)は共通仮設費、現場管理費、一般管理費対象外です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 処分費等に含まれるものは、①処分費②上下水道料金③有料道路利用料　のうちいずれでしょうか。 ③を処分費等とする場合、該当の項目の詳細をご教示願います。
回　答
①処分費です。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 9 建設副産物　に記載の(1)建設発生土の処分費は「大阪府都市整備部　令和7年度下半期(令和8年2月1日適用)建設発生土受入価格」、(2)～(9)建設廃棄物の処分費は「大阪府都市整備部　令和7年度下半期(令和8年2月1日適用)建設廃棄物等受入価格」の価格を採用していますか。異なる場合には単価引用元の詳細をご教示願います。
回　答
(6)廃路盤材は「令和8年度大阪府都市整備部(令和8年4月1日適用)　建設廃棄物(廃路盤材)受入価格」を採用しております。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 　本工事に計上される機械賃料は、すべて長期割引ありと考えてよろしいでしょうか。適用されていない工種がありましたらご教示願います。
回　答
設計書記載のとおりです。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 「特記仕様書 【函渠工】(2)工事安全一般」において、「通常時において施工範囲内の水路部で発生した水は、そのまま下流域に流下させず、監督員と協議をして処理方法を決定すること」と記載ございます。この処理方法に濁水処理機等必要となった場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。ご教示ください。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 「特記仕様書 【函渠工】(2)工事安全一般」において、「受注者は、事前にこれらの近接施工の対象となる構造物について調査を行い、各施設に悪影響が出ないように事前検討を行うこと」及び「工事竣工後には影響がなかったことについても確認を行い、影響が出ていることが判明した場合には、対応策を立案のうえ監督員と協議を行うこと」と記載ございます。設計書に調査等の記載はございませんが、必要となった場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。ご教示ください。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 「特記仕様書 【函渠工】(5)施工時期の制約について 」において、「桃山台水路の管理者である吹田市下水道部より、非出水期における施工要望があるため、水路を占用する施工時期が把握できる施工計画を作成し、監督員、および吹田市下水道部の承諾を得ること」と記載ございます。上記の要望に対し、出水期間中における発注者からの工事一時中止指示の有無についてご教示ください。
回　答
工事一時中止指示はありません。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 「特記仕様書 【函渠工】(9)交通誘導について」において、「配置人数については、地元住民との協議や工事着手後の交通状況また交通管理者との追加協議等により、交通誘導警備員の配置人数を変更する必要がある場合には、監督員と協議を行うこと」と記載ございます。協議の結果、増員等が必要なった場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。ご教示ください。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 本工事において、受注後吹田市より設計変更として追加施工を予定されている工事がありましたらご教示下さい。また追加施工時期等の予定も併せてご教示下さい。
回　答
現時点で設計変更による追加工事は想定していませんが、必要に応じて発注する場合があります。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　　頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 本工事において、周辺住民からの要望により、各種対策工事が必要となった場合、設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。
回　答
設計変更協議の対象とします。

質　疑・回　答　書

令和8年11月13日

工事名又は業務名
佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事(その2)

質　疑　事　項（図面番号:　　番　仕様書:　3/8頁　設計図書:　　頁）
(設計図書等に対するもの) 「特記仕様書　9　建設副産物」において、工事間流用先および再資源化施設の記載がございます。新たな工事間流用先または再資源化施設を選定できた場合、運搬距離等が当初積算上の条件とは異なることが想定されます。この場合、設計変更の対象となりますでしょうか。ご教示ください。
回　答
設計変更協議の対象とします。