

	水質目標	佐竹公園	佐井寺南が丘公園	千里山第1噴水	千里山第2噴水	片山公園	豊津公園	南正雀ふれあい公園	江坂公園
pH値	5.8～8.6	8.8（24℃）	7.4（24℃）	8.2（24℃）	8.6（24℃）	7.8（24℃）	8.1（24℃）	7.4（24℃）	8.0（24℃）
濁度	2度以下	1度以下	1度以下	1度以下	1度以下	1度以下	1度以下	1度以下	10度以下
COD Mn	8mg/L以下	7.4mg/L	1.3mg/L	2.6mg/L	1.6mg/L	2.2mg/L	6.4mg/L	3.4mg/L	5.6mg/L
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.0mg/L	0.0mg/L	0.3mg/L	0.0mg/L	0.3mg/L	0.0mg/L	0.0mg/L	0.3mg/L
大腸菌	1000CFU/100ml以下	61CFU/100ml	181CFU/100ml	検出せず	103CFU/100ml	検出せず	512CFU/100ml	204CFU/100ml	検出せず
レジオネラ属菌	100CFU/100ml以下	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
O-157	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性

	水質目標	佐竹公園	佐井寺南が丘公園	千里山第1噴水	千里山第2噴水	片山公園	豊津公園	南正雀ふれあい公園	江坂公園
pH値	5.8～8.6	9.0（25℃）	8.0（25℃）	8.1（25℃）	8.5（25℃）	7.5（25℃）	-	8.1（25℃）	8.1（25℃）
濁度	2度以下	2度	1度以下	1度以下	1度以下	1度以下	-	1度以下	5度以下
COD Mn	8mg/L以下	10.3mg/L	1.3mg/L	1.6mg/L	2.9mg/L	1.0mg/L	-	2.1mg/L	3.6mg/L
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.1mg/L	0.0mg/L	0.0mg/L	0.0mg/L	0.0mg/L	-	0.0mg/L	0.5mg/L
大腸菌	1000CFU/100ml以下	3CFU/100ml	9CFU/100ml	検出せず	検出せず	121CFU/100ml	-	162CFU/100ml	検出せず
レジオネラ属菌	100CFU/100ml以下	-	-	-	-	-	-	-	-
O-157	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-

	水質目標	佐竹公園	佐井寺南が丘公園	千里山第1噴水	千里山第2噴水	片山公園	豊津公園	南正雀ふれあい公園	江坂公園
pH値	5.8～8.6	8.6（25℃）	8.1（25℃）	8.1（25℃）	8.2（25℃）	7.5（25℃）	-	7.7（25℃）	8.0（25℃）
濁度	2度以下	1度	1度以下	1度以下	1度以下	1度以下	-	1度以下	10度以上
COD Mn	8mg/L以下	6.0mg/L	1.9mg/L	3.1mg/L	2.2mg/L	1.0mg/L	-	3.1mg/L	12.6mg/L
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.0mg/L	0.0mg/L	0.05mg/L	0.0mg/L	0.0mg/L	-	0.0mg/L	1.0mg/L
大腸菌	1000CFU/100ml以下	150CFU/100ml	検出せず	検出せず	検出せず	80CFU/100ml	-	190CFU/100ml	検出せず
レジオネラ属菌	100CFU/100ml以下	-	-	-	-	-	-	-	-
O-157	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-