【佐井寺南が丘水景施設検査結果】

検査項目	水質目標	第1回 （令和8年6月29日）	第2回 （令和8年7月27日）	第3回 （令和8年9月3日）	第4回 （令和8年9月24日）	第5回 （令和8年10月23日）
pH値	5.8～8.6	7.9（25℃）	8.5（25℃）	8.3（24℃）	8.3（24℃）	7.7（23℃）
濁度	2.0度以下	5.0度	5.0度	20度	5.0度	1以下度
COD Mn	8.0mg/L以下	4.0mg/L	13.3㎎/L	10.3㎎/L	5.3㎎/L	2.1㎎/L
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.0mg/L	0.1mg/L	0.05mg/L	0.0㎎/L	0.0㎎/L
大腸菌	1000CFU/100ml以下	4CFU/100ml	検出せず	177CFU/100ml	33CFU/100ml	49CFU/100ml
レジオネラ属菌	100CFU/100ml未満	陰性				
O-157	検出されないこと	陰性				