

凡例	
	常時閉鎖式特定防火設備（特定防火設備：一号） 建造示2563号
	常時閉鎖式特定防火設備+遮煙性能（特定防火設備：二号） 建造示2564号
	常時開放式防火設備（防火設備：一号） 建造示2563号
	常時開放式防火設備+遮煙性能（防火設備：二号） 建造示2564号
	常時開放式特定防火設備（煙感知運動）+遮煙性能（特定防火設備：二号） 建造示2564号
	常時開放式防火設備（煙感知運動）（防火設備：一号） 建造示2563号
	常時開放式防火設備（煙感知運動）+遮煙性能（防火設備：二号） 建造示2564号
	防火設備・特定防火設備の二種類：両開き、襷子開きの場合、応用召し合せ金物付き
上記以外の場合は	常時閉鎖式不燃扉
	防火シャッター：煙感知運動（＜＜くり戸常開形取付 W850s）（特定防火設備） 建造示2563号
	防火巻上りシャッター：煙感知運動（＜＜くり戸常開形取付 W850s）（特定防火設備） 建造示2564号
	()付は電動とし制御用シャッターを兼ねるものとする。（特定防火設備） 建造示2564号
	管理用電動シャッター
	※遮煙性能を有する扉は建造示2564号に準ずるものとする。
	※EVの壁：特定防火設備 大臣認定番号：CAS-0212・0598
	防煙垂れ壁：透明シートタイプ（H=500）（NM-OB95）
	防煙垂れ壁（H寸法は、駐車場部分の計算数値による。）
	開口切欠：LGS100下地 + GB-R t=12.5+GB-R t=12.5両面貼り 開口切欠：LGS100下地 + GB-F t=21+21片面貼り
	開口切欠：LGS100下地 不燃区画壁
	開口切欠：LGS100下地
	外壁：ALC t=100張り 内部：LGS下地GB12.5t仕上げ（柱巻のみ）
	柱：耐火装填 t=25 牛造式ロックウール取付の上 LGS下地GB仕上げ
	常時開放式建具
	補放散水栓（露出）
	消火器（露出）
VP	堅槽（塩ビ製・カラー）
	誘導用ブロック
	連結送水管
	台車型突防火金物：スチール L-9×100×150 錆止め塗装
	コーナーガード設置箇所 ● コーナーミラー
	ガードポスト H=900 扶まれ防止槽 h=900
	コンクリート天端レベルを示す RFL= 61.35 ±0
	各階下基準レベルからの数値段差天端レベルを示す
	メッシュフェンス H=1,800
	床下げ（スラブ）天端：FLL-100）範囲
	床下げ（スラブ）天端：FLL-150）範囲
	床下げ（スラブ）天端：FLL-300）範囲
	所算有慮想定範囲（±0）
	床下げ（1層以上スラブ）天端：FLL-300）範囲

断面図

