雨水・井水ろ過設備　機器表

記号	名称	仕様		台数	動力 相(φ)	動力 電圧(V)	動力 動力(kW)	動力 始動方式	備考
WF-1	雨水ろ過装置 (雨水系統)	型式 ろ過能力 ろ過剤 ろ過塔寸法 ろ過塔材質 ろ過塔前配管	電動五方弁操作による自動洗浄型 「日本浄水機械工業会」認定品 4.0m³/h ｾﾗﾐｯｸ系ろ過剤 φ450x860H FRP製(抗菌剤配合) VP製(洗浄排水管透明塩ﾋﾞ管付)	1基 (1)	－ －	－ －	－ －	－ －	32量水器(M1)x1付属 水位計(LC11)x1付属 40洗浄電動弁(MV1)x1付属 20補給水電動弁(MV3)x1付属 (参考:CFP-04XXX-5C型)
WF-2	除鉄･除ﾏﾝｶﾞﾝろ過装置 (井水系統)	型式 ろ過能力 ろ過剤 ろ過塔寸法 ろ過塔材質 ろ過塔前配管 構成機器他	電動五方弁操作による自動洗浄型 4.0m³/h 除鉄･除ﾏﾝｶﾞﾝろ過剤 φ600(内径)x2400H(直胴) SS400製内面エポキシ樹脂塗装 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA) 32瞬間流量計	1基	－	－	－	－	32量水器(M2)x1付属 50逆洗電動弁(MV2)x1付属 水位計x7付属 (LC21･31A/B･32A/B･33A/B) (参考:AMS-060240-032A型)
FWP-1	ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ (雨水系統)	型式 口径 吐出容量 付属品	水中渦巻型(2P)(樹脂製) 65A 0.067m³/minx20m 標準付属品一式，着脱装置x1	1台	3φ	200	2.2	L-S	(参考:65DWV62.2+LSF65型)
FWP-2	ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ (井水系統)	型式 口径 吐出容量 付属品	水中渦巻型(2P)(樹脂製) 65A 0.067m³/minx20m 標準付属品一式，着脱装置x1	1台	3φ	200	2.2	L-S	(参考:65DWV62.2+LSF65型)
BWP-1A/B	洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ (雨水系統)	型式 口径 吐出容量 付属品	水中渦巻型(2P)(ｽﾃﾝﾚｽ製) 32A 0.080m³/minx20m 標準付属品一式	2台	3φ	200	0.75	L-S	(参考:32BMSP6.75A型)
BWP-2A/B	逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ (井水系統)	型式 口径 吐出容量 付属品	水中渦巻型(2P)(ｽﾃﾝﾚｽ製) 32A 0.109m³/minx18m 標準付属品一式	2台	3φ	200	0.75	L-S	(参考:32BMSP6.75A型)
NU-11	殺菌剤注入装置	型式 (注入ﾎﾟﾝﾌﾟ) -1)型式 -2)吐出容量 (薬品ﾀﾝｸ) -1)容量 -2)材質 付属品	注入ﾎﾟﾝﾌﾟ+薬品ﾀﾝｸ一体型 電磁駆動ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ(自動空気抜弁付) 35mL/minx0.5MPa 100L PVC製 15注入弁装置(PVC製)x2 φ4-φ9塩ﾋﾞﾎｰｽx2	1式 (2) (1) 	－ 1φ － 	－ 200 － 	－ 20W － 	－ L-S － 	(参考:TS-11F-NAE型) (参考:TV-0102A型) 雨水・井水系統共用
NU-21	酸化剤注入装置	型式 (注入ﾎﾟﾝﾌﾟ) -1)型式 -2)吐出容量 (薬品ﾀﾝｸ) -1)容量 -2)材質 付属品	注入ﾎﾟﾝﾌﾟ+薬品ﾀﾝｸ一体型 電磁駆動ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ(自動空気抜弁付) 35mL/minx0.5MPa 200L PE製 15注入弁装置(PVC製)x1 φ4-φ9塩ﾋﾞﾎｰｽx1	1式 (1) (1) 	－ 1φ － 	－ 200 － 	－ 20W － 	－ L-S － 	(参考:TS-11F-NAE型) (参考:T-200S型)
NU-22	凝集剤注入装置	型式 (注入ﾎﾟﾝﾌﾟ) -1)型式 -2)吐出容量 (薬品ﾀﾝｸ) -1)容量 -2)材質 付属品	注入ﾎﾟﾝﾌﾟ+薬品ﾀﾝｸ一体型 電磁駆動ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ 9mL/minx0.5MPa 50L PE製 15注入弁装置(PVC製)x1 φ4-φ6ﾅｲﾛﾝﾎｰｽx1	1式 (1) (1) 	－ 1φ － 	－ 200 － 	－ 10W － 	－ L-S － 	(参考:09F-VC型) (参考:CT-U50VR型)
EP-1	制御盤	型式 材質	屋内自立型 鋼板製	1式	3φ	200	6.5kVA	－	

(参考型番(東西化学産業)同等品以上とする)

工事名	吹田市北部消防庁舎等複合施設建設工事		
図面名	雨水・井水ろ過設備　機器表	縮尺	－
設計		図面番号	M-066
	令和　年　月　日		