


南吹田下水処理場

① 概要

住所	吹田市南吹田5丁目35番1号	供用開始	昭和46年8月
排除方式	合流式及び一部分流式	敷地面積	58,400m ² (事業計画値)
処理方式	活性汚泥法及び凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化脱窒法	汚泥処理	薬注脱水
		計画処理面積	986ha
処理区域	泉町処理分区(合流)	計画処理人口	119,000人
	豊津処理分区(合流一部分流)		
	千里山処理分区(分流)		
	山手処理分区(分流)		
日最大汚水量	73,500m ³ /日		
時間最大汚水量	1.251m ³ /秒		
雨天時汚水量	2.950m ³ /秒		
雨天時最大下水量	29.587m ³ /秒		
処理水放流先	神崎川	雨水放流先	神崎川
運転監視体制	水処理施設は、南吹田下水処理場広域監視室から、24時間連続で運転監視。 汚泥処理施設は、南吹田下水処理場汚泥処理施設中央監視室から、24時間連続で運転監視。		



南吹田下水処理場平面図