

給水装置工事検査確認報告書

吹田市水道事業管理者 宛

指定給水装置工事事業者 指定番号

事業所の名称

給水装置工事主任技術者 免状の交付番号

氏 名

水道法施行規則第36条第6号トにより、水道法第25条の4第3項第3号の確認の方法及びその結果を下記の通り報告いたします。

記

申込者氏名		工事番号	
工事場所	吹田市		

検査種別及び検査項目		検査の内容	主任技術者確認
配	分岐部オフセット	正確に測定した	<input type="checkbox"/>
	水道メーター及びメーター止水栓	メーターは、逆付け、片寄りがなく水平に取付けている	<input type="checkbox"/>
		検針、メーター取替えに支障がない	<input type="checkbox"/>
		メーター個数の確認をしている	<input type="checkbox"/>
		メーター直結止水栓の操作に支障がない	<input type="checkbox"/>
埋設深さ	所定の深さが確保されている	<input type="checkbox"/>	
管延長	しゅん工図面と整合している	<input type="checkbox"/>	
管	鉄蓋、ボックス類	傾きがなく、設置基準に適合している	<input type="checkbox"/>
	止水栓	スピンドルの位置がボックスの中心にある	<input type="checkbox"/>
	許可条件	条件通り守られている	<input type="checkbox"/>

配管	配管	延長、給水用具等の位置がしゅん工図面と整合している	<input type="checkbox"/>
		配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていない	<input type="checkbox"/>
		配管の口径、経路、構造等が適切である	<input type="checkbox"/>
		水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するため適切な処置がされている	<input type="checkbox"/>
		クロスコネクションはない	<input type="checkbox"/>
	逆流防止の為の給水用具の設置、吐水口空間の確保等の処置をしている	<input type="checkbox"/>	
	接合	適切な接合をしている	<input type="checkbox"/>
管種	性能基準適合品を使用している	<input type="checkbox"/>	
給水用具	給水用具	性能基準適合品である	<input type="checkbox"/>
		給水能力に応じた製品を使用している	<input type="checkbox"/>
	接続	適切な接続である	<input type="checkbox"/>
受水槽		吐水口と越流面等との位置関係は適性である	<input type="checkbox"/>
		波浪防止及び警報装置が施されている	<input type="checkbox"/>
		緊急連絡先の標示が施されている	<input type="checkbox"/>
機能検査		通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態等確認した	<input type="checkbox"/>
耐圧試験		一定の水圧(1.75MPa)で1分間以上その状態を保ち漏水及び抜け等の無いことを確認した	<input type="checkbox"/>
水質の確認		臭気、味、色、濁り、に異常がない	<input type="checkbox"/>