

# 質 疑 回 答 書

令和3年5月10日

工事名又は業務名

吹田市北部消防庁舎等複合施設建設工事「電子入札案件」

23	質 疑 事 項 (図面番号： K-001～K-002 番 仕様書： 頁 )
	乗入部の構台設置および置き構台について構台設計はございますでしょうか。また、構台杭は残置してもよろしいでしょうか。
	回 答
	構台は任意仮設のため、構台の設計はありません。構台杭を設ける場合は、 <u>原則として、使用後すべて撤去してください。ただし、地表面-1.5m以深の部分を残置する場合は、監督職員の承諾を受けるものとします。</u>

※下線部分を追記しています。